



УКРАЇНА  
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ

від 23.09.2019 № 385

м. Покровськ

Про затвердження річних норм споживання теплової енергії на централізоване опалення 1м<sup>2</sup> опалювальної площі виробничому структурному підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця»

Розглянувши лист виробничого структурного підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» від 04.09.2019 № 885/683 щодо затвердження річних норм споживання теплової енергії на централізоване опалення 1м<sup>2</sup> опалювальної площі виробничому структурному підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» для населення, керуючись статтями 28, 30, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити річні норми споживання теплової енергії на централізоване опалення 1м<sup>2</sup> опалювальної площі виробничому структурному підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» для населення (додається).

2. Виробничому структурному підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» (Буланенко) врахувати в роботі затверджені норми споживання теплової енергії на централізоване опалення 1м<sup>2</sup> опалювальної площі для населення.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від 25.02.2019 № 44 «Про затвердження річних норм споживання теплової енергії на централізоване опалення 1м<sup>2</sup> опалювальної площі виробничому структурному підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця»

В.п. міського голови

І. Сущенко

Додаток  
до рішення виконкому міської ради  
від 23.09.2019 № 384

Річні норми споживання теплової енергії на централізоване опалення 1м<sup>2</sup>  
опалювальної площі виробничому структурному підрозділу «Лиманське територіальне  
управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»  
акціонерного товариства «Українська залізниця» для населення

| Період   | Щомісячна на 1 м <sup>2</sup> для населення,<br>Гкал/м <sup>2</sup> |
|----------|---|
| січень   | 0,0351  |
| лютий    | 0,0306  |
| березень | 0,0262  |
| квітень  | 0,0038  |
| жовтень  | 0,0078  |
| листопад | 0,0238  |
| грудень  | 0,0317  |
| рік      | 0,159   |

Керуючий справами  
виконкому ради

А.В. Жук

Річні норми споживання теплової енергії на централізоване опалення 1м<sup>2</sup>  
опалювальної площі розроблені виробничим структурним підрозділом «Лиманське  
територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації  
будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська» залізниця»

Інженер - теплотехнік відділу водо-теплопостачання  
ВП «Лиманське територіальне управління» філії  
«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації  
будівель і споруд» АТ «Українська» залізниця»

К.В. Есаулко