



УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 16.04.2020 № 129
м. Покровськ

Про підсумки роботи житлово-
комунального господарства в
опалювальний період 2019-2020 років
і завдання по підготовці до нового
опалювального сезону 2020-2021 років

Заслухавши інформацію начальника житлово-комунального відділу міської ради Юзипович О.В. «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства в опалювальний період 2019-2020 років», з метою своєчасного та якісного проведення підготовки до осінньо-зимового періоду 2020-2021 років та зниження до мінімуму аварійних ситуацій, керуючись статтями 30, 59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника житлово-комунального відділу міської ради Юзипович О.В. «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства в опалювальний період 2019-2020 років» прийняти до відома.
2. Визнати роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2019-2020 років задовільною.
3. Затвердити склад комісії з контролю за підготовкою об'єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років (додаток 1).
4. Zobov'язати КП «Покровськтепломережа» (Гордієнко), КП «Покровськводоканал» (Хижняк), КП «Управління міського господарства» (Назаров), КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Покровської міської ради Донецької області (Острияніна), КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської ради Донецької області (Пилипець), КП «Покровська міська стоматологічна поліклініка» Покровської міської ради Донецької області (Хижняк), КУ «Покровський психоневрологічний інтернат» (Бондар), КНП «Родинська міська лікарня» (Добреля), КНП «Покровська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області (Кандибко), відділ освіти Покровської міської ради Донецької області (Голуб) та рекомендувати управителям житлового фонду м.Покровська (ПП «Керуюча компанія «Комфорт» (Федоров), ФОП Корявець, ФОП Бойко, ФОП Бедрій, ФОП Ковальчук), структурному підрозділу «Покровське локомотивне депо» регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» (Неголюк), виробничому структурному підрозділу «Донбаський центр механізації колійних робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» (Власенко), виробничому структурному підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця» (Буланенко):

4.1. Забезпечити виконання комплексу заходів з підготовки до опалювального сезону 2020-2021 років згідно з додатками 2-11 та завершити роботи згідно встановлених термінів.

4.2. Надавати до житлово-комунального відділу міської ради звіт про підготовку об'єктів житлово - комунального господарства та соціально-культурного призначення до роботи в зимових умовах два рази на місяць 1-го та 15-го числа, починаючи з 1 травня поточного року.

5. Керівникам комунальних підприємств: «Покровськводоканал» (Хижняк), «Покровськтепломережа» (Гордієнко) та рекомендувати управителям житлового фонду м.Покровська (ПП «Керуюча компанія «Комфорт» (Федоров), ФОП Корявець, ФОП Бойко, ФОП Бедрій, ФОП Ковальчук) до 1 жовтня 2020:

5.1. Забезпечити готовність водопровідних, каналізаційних мереж та мереж централізованого опалення виробничих приміщень до роботи в зимових умовах.

5.2. Вжити необхідних заходів щодо погашення заборгованості за спожиті газ, електроенергію, послуги водо-, теплопостачання та водовідведення і забезпечити оплату поточного їхнього споживання в повному обсязі.

6. Рекомендувати управителям житлового фонду м.Покровська (ПП «Керуюча компанія «Комфорт» (Федоров), ФОП Корявець, ФОП Бойко, ФОП Бедрій, ФОП Ковальчук):

6.1. Надати житлово-комунальному відділу міської ради паспорти готовності житлових будинків до 01.10.2020.

6.2. Забезпечити виконання графіків поточного ремонту покрівель житлових будинків на 2020 рік до 01.11.2020.

7. КП «Покровськтепломережа» (Гордієнко) вирішити питання лімітів на природний газ та запасу твердого палива для котельних до 01.10.2020.

8. КП «Покровський центр єдиного замовника» (Поліщук) проводити:

8.1. Роз'яснювальну роботу серед населення міста щодо своєчасної оплати житлово-комунальних послуг.

8.2 Претензійно-позовну роботу з боржниками та щомісячно надавати звіт житлово-комунальному відділу міської ради.

9. КП «Покровськводоканал» (Хижняк), КП «Покровськтепломережа» (Гордієнко), КП «Покровський центр єдиного замовника» (Поліщук) при необхідності укласти договори реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні послуги.

10. КП «Управління міського господарства» (Назаров) забезпечити підготовку сезонного технічного обслуговування дорожньо-будівельної техніки, механізмів, утеплення боксів, ремонтних і складських приміщень, проведення позачергових інструктажів водіїв про особливості роботи в осінньо-зимовий період.

11. Житлово-комунальному відділу Покровської міської ради (Юзипович) забезпечити ремонт покриття вулично-дорожньої мережі в межах виділених коштів з місцевого бюджету до 01.11.2020 року.

12. Керівникам підприємств, установ і організацій міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості:

12.1. Заготовити необхідний інвентар, інструменти, сипучі та інші протижеледні матеріали для роботи взимку до 01.11.2020.

12.2. Забезпечити доступ спеціалізованих організацій міста до інженерних мереж, розміщених на територіях об'єктів комунальної власності та підприємств для ліквідації аварійних ситуацій на цих мережах та їх технічного обслуговування.

13. КП «Покровськтепломережа» (Гордієнко), КП «Покровськводоканал» (Хижняк) та рекомендувати АТ «ДТЕК Донецькі електричні мережі» Покровський РЕМ (Асіненко), Красноармійському УГГ (Белов) забезпечити відновлення асфальтобетонного покриття вулиць, тротуарів у місцях проведення аварійних ремонтно-відновлювальних робіт, згідно погоджених графіків, які підготувати та надати на погодження житлово-комунальному відділу міської ради (Юзипович) до 01.07.2020. Прийняття робіт здійснювати

балансоутримувачам цих об'єктів сумісно з житлово-комунальним відділом міської ради до 01.11.2020.

14. Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області (Голуб), КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Покровської міської ради Донецької області (Остряніна), КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської ради Донецької області (Пилипець), відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області (Тумасова), КУ «Покровський психоневрологічний інтернат» (Бондар), КНП «Родинська міська лікарня» (Добреля), КНП «Покровська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області (Кандибко) забезпечити своєчасний розрахунок за спожиті електроенергію, природний газ, послуги з тепло-, водопостачання і водовідведення.

15. Рекомендувати структурному підрозділу «Покровське локомотивне депо» регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» (Неголюк), виробничому структурному підрозділу «Донбаський центр механізації колійних робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» (Власенко), виробничому структурному підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця» (Буланенко) вжити необхідних заходів щодо заготівлі основного та резервного палива на зимовий період, привести у робочий стан котельне обладнання та інженерні мережі до 01.10.2020.

16. Комунальним підприємствам «Покровськводоканал» (Хижняк), «Покровськтепломережа» (Гордієнко) привести колодязі на інженерних мережах, що знаходяться на проїжджій частині вулиць та доріг міста, у належний стан згідно з Державними будівельними нормами до 01.10.2020.

17. Рекомендувати Шевченківському селищному голові Меркуловій Н.Д. взяти під особистий контроль виконання заходів із поточного та капітального ремонтів житлових будинків та об'єктів соціально-культурного призначення у сел.Шевченко.

18. Заступнику міського голови Луганському А.О. щомісячно проводити наради з керівниками комунальних підприємств та соціальної сфери з питань підготовки житла, котельень, мереж теплопостачання та об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.

19. Рішення виконкому міської ради від 09.10.2019 № 388 «Про готовність підприємств житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років» зняти з контролю, як виконане.

20. Координацію роботи за виконанням рішення покласти на житлово-комунальний відділ міської ради (Юзипович), контроль - на заступника міського голови Луганського А.О.

В.п. міського голови

І. Сущенко

СКЛАД КОМІСІЇ
з контролю за підготовкою об'єктів житлово-комунального
господарства та соціально-культурного призначення до роботи
в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

Луганський Андрій Олександрович	- заступник міського голови, голова комісії
Юзипович Олена Володимирівна	- начальник житлово-комунального відділу міської ради, заступник голови комісії
Безпала Наталія Станіславівна	- начальник відділу координації роботи комунальних підприємств житлово-комунального відділу міської ради, секретар комісії
Члени комісії: Голуб Марина Олександрівна	- начальник відділу освіти міської ради
Гордієнко Дмитро Володимирович	- директор КП «Покровськтепломережа»
Назаров Олексій Олегович	- начальник КП «Управління міського господарства»
Касьян Микола Миколайович	- депутат міської ради
Кінц Віталій Володимирович	- начальник ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України в Донецькій області (за згодою)
Муляр Олександр Олександрович	- начальник Покровського відділення інспекції Держенергонагляду в Донецькій області – старший державний інспектор з енергетичного нагляду (за згодою)
Пилипець Валентина Андріївна	- в.о. генерального директора КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської ради Донецької області
Супрунович Ірина Василівна	- депутат міської ради
Федоров Сергій Володимирович	- директор ПП «Керуюча Компанія «Комфорт» (за згодою)
Хижняк Володимир Олексійович	- директор КП «Покровськводоканал»

Додаток 2
до рішення виконкому міської ради
від 16.04.2020 № 129

Заходи щодо підготовки житлових будинків
управителями житлового фонду м. Покровська
в опалювальний сезон 2020-2021 років

№ з/п	Найменування заходів	Комплексна План	підготовка факт	будинків %
1.	Комплексна підготовка до зими з видачею паспортів готовності всього, од	376		
	Утому числі:	88/7,5		
	ремонт покрівлі – всього, од./тис.м2			
	М'якої покрівлі, од./тис.м2	56/6574		
	Шиферної покрівлі, од./тис.м2	32/0,8		
	Ремонт (заміна) опалювальних систем, буд./м/п	296		
	Промивання та опресування опалювальних систем, од.	296		
	Ремонт систем горячого водопостачання, буд./м.м.	-		
	Ремонт систем холодного водопостачання, буд/м.п.	29/924		
	Теплоізоляція внутрішньо будинкових труб опалювальних систем, од./м.п.	-		
	Ремонт та заміна запірної арматури, од.	465		
	Ремонт оголовків, од	142		
	Ремонт опалювальних печей, од.			
	Ремонт електрощитових, од.	229		
	Ремонт входних дверей, од.			
	Заготівля посипочних матеріалів, тон.	-		
	Центральне опалення од./м.п.	27/1038		
	Холодне водопостачання од./м.п.	29/924		
	Водовідведення, од./м.п.	31/427		
	Поточний ремонт під'ездів будинків, од.	24/63		
	Скління, м2	50		
	Ремонт отмостки м/п	-		
	Ремонт міжпанельних швів м/п	4950		
2	Обсяги коштів на виконання підготовчих ремонтних робіт, тис. грн.	8487		
3	Непередбачені роботи, од/ м.п.			

Керуючий справами виконкому ради

А. Жук

Додаток 3
до рішення виконкому міської ради
від 16.04.2020 № 129

ЗАХОДИ

по ремонту та заміні діляниць систем опалення, холодного водопостачання та водовідведення по житловим будинкам **управителями житлового фонду м.Покровська** при підготовці до опалювального періоду 2020-2021 років.

№	Адреса	Заміна труб м/п			Ревізія і заміна запорн.арматури		Промивка інженерних мереж	
		ц/о	Водовідведення	х/в			ц/о	Водовідведення
1	м. Покровськ	1723	427	924	1	м. Покровськ	1723	427

ЗАХОДИ

по ремонту покрівлі в житлових будинках **управителями житлового фонду м.Покровська** на 2020 рік

Адреса	Одиниця виміру	Найменування		Строк виконання
		М'яка	Шатрова	
м. Покровськ	м2	6574	888	м. Покровськ

Керуючий справами виконкому ради

А. Жук

від 16.04.2020 № 129

Заходи з підготовки котелень і теплових мереж
КП "Покровськтепломережа" до роботи
в опалувальний сезон 2020-2021 років

№ п/п	Найменування заходів	Од. вим	Кільк.	Основні матеріали	Термін виконання	Відповіда льний
1	2	3	4	5	6	7
	КОТЕЛЬНЯ N 1,м-н "Лазурний"				2020рік	Начальни к
1	Поточний ремонт котлів ПТВМ -30	од	2	асбокартон,глина вогнестійка,порошок шамот	червень- липень	ТР№1
2	Поточний ремонт горілочних пристроїв	од	12	пароніт, гума технічна , мастило 1/13	липень	Чепурко А.С.
3	Поточний ремонт обладнання ГРУ (РДУК, ПСК,ПКН -200, фільтр газовий)	од	5	гума техніч.,сальник.набивання ,болти,гайки, солідол	квітень	—"—
4	Поточний ремонт газової запірної арматури котельні на ГРУ: засувки, вентилі, клапани, крани.	од	145	гума технічна, гас, набивання сальникове,болти, гайки, мастило " 1/13".	червень- липень	—"—
5	Поточний ремонт електродвигунів котельні	од.	29	підшипники,мастило 1/13	квітень- липень	—"—
6	поточний ремонт КВП і А котельні: манометри, датчики, ел.блок "Контур"	од.	218			—"—
7	Поточний ремонт димососів ДН-15	од	4	болти,гайки асбошнур,асбокартон	червень	—"—
8	Поточний ремонт вентиляторів ВДН-11,2	од	4	болти,гайки асбошнур,асбокартон	червень	—"—
9	Поточний ремонт На-кат.фільтрів Д-2000мм	од	4	гума технічна , болти,гайки,	липень	—"—
10	Поточний ремонт водопідігрівачів Д 219мм	од	4	пароніт,болти,гайки	червень	—"—
11	Поточний ремонт водопідігрівачів Д 100мм	од	4	пароніт,болти,гайки	червень	—"—
12	Поточний ремонт ДПУ ДСВ-50	од	1	гума технічна,болти,гайки	липень	—"—
14	Поточний ремонт мережних насосів 200Д-90 №1,№2,№3	од	3	підш.312 - 6 шт.,	червень	—"—
15	Поточний ремонт насоса підвищувального №2,№3	од	2	гума технічна,болти,гайки	липень	—"—

	К90/55					
16	Поточний ремонт насоса робочої води СВТ600	од	1	підш.№307-2шт,втулка	липень	—"—
17	Заміна насосу робочої води К80-50-200	од	1	Насос СВТ 600(PENTAX)	липень	-«-
18	Поточний ремонт насоса підживлюючого №1 FG 50 / 250, №3 К80-50-200	од	2	підш.№307-2шт.,втулка	червень	—"—
19	Заміна насосу підживлюючого №2 СМ32-160А	од	1	насос Pedrollo FG 50 / 200	червень	—"—
20	Поточний ремонт баків (робочої води)	од	2	гума технічна,болти,гайки	серпень	—"—
21	Поточний ремонт насоса силікату ЦВ-5/105	од	1	гума технічна,болти,гайки	квітень	—"—
22	Поточний ремонт насосу рециркуляції НКУ-250	од	1	гума технічна,болти,гайки	червень	—"—
23	Заміна насосу рециркуляції НКУ-250	од	1	насос НКУ-250	липень	—"—
24	Поточний ремонт дренажних насосів №2 ВК-1/16	од	1	гума технічна,болти,гайки	липень	—"—
25	Поточний ремонт дренажних насосів №1 ВКС-5/24	од	1	гума технічна,болти,гайки	липень	—"—
26	Поточний ремонт насосів взривлення К80-65-160,К45/30	од	2	гума технічна,болти,гайки	липень	—"—
27	Поточний ремонт насоса сольового №1 и №2 Х50-32-12,5	од	2	підш.№307-2шт.,заміна втулки	липень	—"—
28	Поточний ремонт баку взривлення	од	1	гума технічна,болти,гайки	травень-червень	—"—
29	Поточний ремонт(ревізія) запірної арматури котельні	од	408	набивання сальникове,гума технічна,болти,гайки	квітень-липень	—"—
30	Заміна запірної арматури котельні	од	39	Засувки Д100мм-2од.,Д80мм-4од., Д50мм-4од., вентиль чуг.фланц.Д32мм-2од., Д40мм-2од., Д50мм-2од. ,кран шаровий.Д15-10од, Д20-10од, Д25-3од	червень-липень	—"—
31	Гідравлічні випробування теплових мереж	м.п.	23968	заглушки, вода, електроенергія,гума технічна	квітень	—"—

32	Поточний ремонт (ревізія) запірної арматури теплових мереж	од	284	набиван.сальник.-210кг,болти 5-28кг,гума технічна 101кг	вересень	—"—
33	Заміна запірної арматури теплових мереж	од	24	Засувки :100мм-бод., Д80мм--4од., Д50мм -4од,..,вентилі фланц. – Д50мм -4од.,Д32мм – 3 од.,Д40мм 3од.	серпень-вересень	—"—
34	Обстеження ТК та ремонт при необхідності	од	83		вересень	—"—
КОТЕЛЬНЯ N 2, пров.КОЛОСОВА					2020рік	Начальни к
1	Поточний ремонт котлів НІСТУ -5	од	6	цегла вогнестійка,мертель, глина,шамот.порош.	квітень	ТР№2
2	Поточний ремонт котлів КВГМ-1,6-95Сн з проведенням чищення трубної частини, жарової труби,заміна пальникових каменів,при необхідності заміна котлових труб , гідравлічне випробування котлів.	од	3	камінь пальниковий,труба Д51мм ,електроди	травень	Блохін О.В,
3	Поточний ремонт горілочних пристроїв	од	21		червень	—"—
4	Поточний ремонт обладнання ГРУ (РДУК, ПСК, фільтр газовий)	од	4	гума технічна, сальникове набивання,болти,гайки	червень	—"—
5	Поточний ремонт газової запірної арматури котельні на ГРУ: засувки, вентилі, клапани, крани.	од	106	гума технічна, гас, набивання сальникове,болти, гайки, мастило " агрінол".	червень	—"—
6	Поточний ремонт електродвигунів котельні:	од	11	підшипники,мастило 1/13	квітень	—"—
7	Поточний ремонт КВП і А котельні: манометри,датчики, автоматика КСУМ,БАУК,Спектрум-3	од	74		квітень-червень	—"—
8	Ревізія мережних насосів №1, №2 FG100-160А	од	2	мастило солідол	квітень	—"—
9	Поточний ремонт мережного насосу К290/30	од	1	підш.№309-2шт,мастило солідол	квітень	—"—
10	Ревізія ремонт підживлюючого насоса №1СМ	од	2	мастило солідол	квітень	—"—

	32/160А, №2 К80-50-200					
11	Поточний ремонт насоса підвищуючого №1 , №2 К20/30	од	2	підш.№305-4шт	квітень	—"—
12	Поточний ремонт фільтрів ХВО №1Д1000мм	од	2	гума технічна , болти,гайки,	червень	—"—
13	Поточний ремонт фільтрів ХВО №2 Д700мм	од	2	гума технічна , болти,гайки,	червень	—"—
14	Поточний ремонт солерозчинника Д 1000 мм	од	1	гума технічна,болти,гайки	червень	—"—
15	Поточний ремонт(ревiзiя) запірної арматури котельні	од	104	набивання сальник.-7кг,болти - 28кг,гума технічна -40кг	червень	—"—
16	Заміна запірної арматури котельні	од	11	засувки чавунні: Д 50мм -2шт,вентиль Д20мм-5шт.,вентиль Д40мм-2шт,вентиль фл.Д50мм- 2од.	травень	—"—
17	Заміна дренажного трубопроводу	м.п.	10	труба Д80мм-10м.п.	травень	—"—
18	Поточний ремонт(ревiзiя) запірної арматури теплових мереж	од	85	гума техніч. 54кг,набивання сальникове -12кг	серпень	—"—
19	Гiдравлiчнi випробування теплових мереж	м.п.	7212	заглушки, вода, електроенергiя,гума технічна	квітень	—"—
20	Заміна запірної арматури теплових мереж	од	4	засувки :Д 80мм – 2од. Д150мм-2од.	вересень	—"—
21	Обстеження ТК та ремонт при необхідності	од	50		вересень	—"—
22	Заміна теплових мереж:	м.п.	418		серпень	—"—
	Шахтобудівників ТК3а -ТК18	м.п.	180	Д159мм — 180м .п.	червень	—"—
	заміна вводу в ж.б.29 вул.Шахтобудівників	м.п.	70	труба пластикова Д63мм-70м.п.	квітень	—"—
	заміна вводу в ж.б.27 вул.Шахтобудівників	м.п.	24	труба пластикова,63мм -24м.п.	травень	—"—
	заміна вводу в ж.б.38 вул.Шахтобудівників	м.п.	104	труба пластикова,63мм - 104м.п.	травень	—"—
	заміна вводу в ж.б.32 вул..Шахтобудівників	м.п.	40	труба пластикова,63мм -40м.п.	червень	—"—
	КОТЕЛЬНЯ N 4,вул.Прокоф'єва				2020рік	Начальни к
1	Поточний ремонт котлів КВГМ-1,6-95С №1,№2 ,№3 з проведенням чищення трубної частини, жарової труби,заміна палинкових каменів,при необхідності заміна котлових труб гiдравлiчне випробування.	од	3	камiнь палинковий, труба Д51мм, кисень,електроди	квітень- червень	ТР№2 Блохiн О.В.

2	Поточний ремонт горілочних пристроїв із зніманням з місця.	од	3		липень	—"—
3	Поточний ремонт обладнання ГРУ (РДУК, ПСК, фільтр газовий)	од	4	гума технічна, сальникове набивання,болти,гайки, солідол	липень	—"—
4	Поточний ремонт газової запірної арматури котельні на ГРУ:	од	14	гума технічна, гас, набивання сальникове,	липень	—"—
5	засувки, вентилі, клапани, крани.			болти, гайки, мастило " агрінол".	липень	—"—
6	Поточний ремонт електродвигунів котельні:	од	10	підшипники,мастило 1/13	червень	—"—
7	Поточний ремонт КВП і А котельні: манометри, датчики,					—"—
	ел.блок "БАРК-Г -2шт", "Спектрум"-3 - 1шт	од	27		липень	—"—
8	Поточний ремонт мережного насоса №1 К-160/30	од	1	підш.№309-2шт,мастило солідол	квітень	—"—
9	Ревізія ремонт мережного насоса №2 СА 80-160А	од	1	мастило солідол	червень	—"—
10	Поточний ремонт підживлюючого насоса №1 ,№2 К-20/30	од	2	підш.305-4шт.втулки	червень	—"—
11	Поточн.рем.підвищючих.насосів хол.води №1,№2 К-20/30,НКУ-90	од	2	підш.305-4шт.втул.	червень	—"—
12	Установка ВДПУ	од.	1	болти, гайки, мастило " агрінол".	червень	—"—
13	Поточний ремонт (ревізія)запірної арматури котельні	од	60	гума техн.-20кг,набивання сальн - 4кг,болти-12кг	липень	—"—
14	Заміна запірної арматури котельні :	од	4	Задвижка Д 100мм -1шт.,вентилі фл.Д50мм -3од.	квітень	—"—
15	Заміна трубопроводів котельні :	м.п.	79	труба Д80мм-79м.п.	липень	—"—
16	Поточний ремонт(ревізія) запірної арматури теплових мереж	од	58	гума техн.- 18кг,болти 10кг,набивання сальн.-3,5кг	вересень	—"—
17	Заміна запірної арматури теплових мереж	од	6	Засувка Д50мм -4шт, Д100 – 1шт.	липень	—"—
18	Гідравлічні випробування теплових мереж	м.п.	2674		квітень	—"—
19	Обстеження ТК та ремонт при необхідності	од	22		вересень	—"—
20	Заміна теплових мереж:ТК5- ТК15-ТК17	м.п.	74	Труба поліпропіленова Д63мм - 74м.п.		—"—
	заміна вводу ТК5а -ТК 6 вул.Прокоф'єва	м.п.	248	труба Д159мм 248 м.п.	липень	—"—
	заміна вводу ТК10 -ТК11 вул.Прокоф'єва	м.п.	70	труба поліпропіленова Д108.п.	липень	—"—

	Теплотрасса ТК2-ТК18 «Ковчег»	м.п.	150	Труба поліпропіленова Д63мм - 150м.п.	липень	—
	ТК10- ТК9	м.п.	20	Труба поліпропіленова Д50мм - 20м.п.		—
	КОТЕЛЬНЯ N 5 м-н"Південний"				2020рік	Майстер
1	Поточний ремонт котла №1 КЕ 10/14,, ДКВР -10/13 (№2)	од	2	асбокартон,асбошнур,пароніт	червень-липень	котельні №5
	Ремонт котла №3 ДКВР 10/13 (заміна трубної частини)	од.	1	труба котлова Д51мм - 2212м.п.,вентиль Д32мм -15од.,Д50мм -8од. Д200мм – 1од. (Ру 25),Д125мм - 1од(Ру25).,вентиль фланцевий Д25 мм – 3од.клапан горизонтальний Д50мм – 2од. ,клапан запобіжний – Д150мм – 2од.	червень-липень	Куркіна Т.Я.
2	Поточний ремонт горілочних пристроїв	од	6	мастило агринол ,графітне ін.	вересень	
3	Поточний ремонт обладнання ГРУ (РДУК, ПСК, фільтр газовий)	од	7	гума техн.,гас,набив.сальн,болти,гайки, "агринол".	вересень	—"
4	Поточний ремонт газової запірної арматури котельні на ГРУ: засувки, вентиля, клапани, крани.	од	58	гума технічна,сальникове набивання, болти,гайки,мастило агринол ,графітне ін.	червень-липень	—"
5	Поточний ремонт електродвигунів котельні:засувки, вентиля, клапани, крани.	од	16	підшипники,мастило 1/13	червень-липень	—"
6	Поточний ремонт КВП і А котельні: манометри, датчики, автоматика "Контур"	од	90		червень-липень	—"
7	Ремонт економайзерів ВТИ СП-1-33	од	2	паронит,сальникове набивання,мастило "графітне".	червень-липень	—"
9	Ремонт вентиляторів ВД-10	од	1	асбошнур,асбокартон,болти,гайки	червень	—"
10	Ремонт вентиляторів ВД-10	од	1	асбошнур,асбокартон,болти,гайки	липень	—"
11	Ремонт ДПУ(котловий) ,ДСА-15(мережний)	од	2	гума технічна,мастило графітне, пароніт	липень	—"
12	Ремонт живильн.насоса ЦНС 60- 198	од	1	підш.№308-2шт	липень	—"
13	Ремонт живильн.насоса ЦНСГ-38/110	од	1	підш.№307-2шт	липень	—"
14	Ремонт мереж.насосів Д320/50	од	3	підш.№307-6шт.,втулки	липень	—"

15	Рем.підживл.насос К20/30,К65-50-160	од	3	підш.№306-2шт.,№307 -4шт	квітень	—"—
16	Ремонт підвищ. К-20/30	од	2	підш.№307-4шт.	липень	—"—
17	Ремонт На-кат.фільтра Д1500мм	од	4	гума технічна, сальникове набивання,болти,гайки, солідол	липень	—"—
18	Ремонт солерозчинника Д1000мм	од	1	гума технічна, сальникове набивання,болти,гайки, солідол	липень	—"—
19	Ремонт бойлера котлового №1 Д630мм	од	1	паронит,болти ,гайки	липень	—"—
20	Ремонт бойлера котлового№2 Д630мм	од	1	паронит,болти ,гайки	липень	—"—
21	Ремонт(ревізія) зап.арматури котельні	од	154	гума технічна,сальникове набивання,болти,гайки,солідол	квітень, липень	—"—
22	Заміна зап.арматури котельні	од	24	Засувки Д50мм -2 шт	липень	—"—
				Д80мм -3шт	липень	—"—
				Д100мм-3шт.,Д150мм-1од.,Д200мм – 1од.,кран дисковий МПА Д50мм – 2од.	липень	—"—
				Вент.фланц,Д32мм -2шт ;	липень	—"—
				Д50мм -2шт,Д25мм 2од.		—"—
				Вент.муфт.Д -15мм -3шт	липень	—"—
				Вент.муфт.Д -20мм -3шт	липень	—"—
23	Гідравлічні випробування теплових мереж	м.п.	10204	заглушки, вода, електроенергія,гума технічна	квітень	—"—
24	Ремонт (ревізія) зап.арматури т/мереж	од	60	тех. гума -45кг,болти -15кг, набивання сальникове	серпень	—"—
25	Обстеження ТК та ремонт при необхідності	од	24		серпень	—"—
26	Заміна теплових мереж:	м.п.	252			—"—
	заміна тепломережі ж.б.№30 - ж.б.№31 м-н "Південний"	м.п.	130	труба Д108мм -130м.п.	вересень	—"—
	заміна тепломережі ж.б.8 -ж.б.№9 м-н "Південний"	м.п.	170	труба Д76мм – 170 м.п.	вересень	—"—
	КОТЕЛЬНЯ N 6,вул.Степана Бовкуна				2020рік	Начальник
1	Поточний ремонт котла №1ДКВР-2,5/13	од	1	асбокартон,асбошнур,пароніт	липень	ТР№4
2	Поточний ремонт горілочних пристроїв	од	4	мастило графітне,паронит	липень	Рудік О.С.

3	Поточний ремонт обладнання ГРУ (РДУК, ПСК,ПЗК,ПКН, фільтр газовий)	од	6	гума технічна, гас, набивання сальникове, болти, гайки, мастило "агринол".	липень	—"—
4	Поточний ремонт газової запірної арматури котельні на ГРУ: засувки, вентилялі, клапани, крани.	од	47	гума технічна,сальникове набивання, болти,гайки,мастило агринол ,графітне ін.	липень	—"—
5	Поточний ремонт електродвигунів котельні:	од	13	підшипники,мастило 1/13	липень	—"—
6	Поточний ремонт КВП і А котельні:манометри,датчики, ел.блок "Контур"	од	76		липень	—"—
7	Ремонт економайзера	од	2	паронит, болти,гайки	липень	—"—
8	Ремонт димососа ДН-10	од	2	асбошнур,асбокартон,болти,гайки	червень-липень	—"—
9	Ремонт вентилятора ВДН-8	од	2	асбошнур,асбокартон,болти,гайки	червень-липень	—"—
10	Ремонт водопідігрівачів	од	5	асбошнур,асбокартон,болти,гайки	квітень-липень	—"—
11	Ремонт На-кат фільтра 700мм(2шт)	од	2	сульфовугілля (катіоніт),колпачки	липень	—"—
12	Ремонт На-кат фільтра Д1000мм (2шт)	од	2	сульфовугілля (катіоніт),колпачки	липень	—"—
13	Ремонт живильного насосу КС-32/150	од	1	підш.№208-2шт	червень	—"—
14	Ремонт живильного насосу ЦНСГ 38/154	од	1	підш.№307 -2шт	липень	—"—
15	Ремонт мережних насосів №1 К-90/50	од	1	підш.№307 -2шт	червень	—"—
16	Ремонт мережних насосів№2 К-20/30	од	1	підш.№307 -2шт	липень	—"—
17	Ремонт мережних насосів СМ 65-160 "PENTAX"	од	1	підш.№305-2шт	травень	—"—
18	Ремонт підживлювального насоса №1К-65-50-160	од	2	підш.306-4шт	травень	—"—
19	Ремонт підвищувальних насосів №2 К20/30	од	1	підш.306-2шт	квітень	—"—
20	Насос підвищувальний №1 К65-50-160	од	1	Заміна насоса К65-50-160	липень	—"—
21	Ремонт сольового насоса 1,5Х-6Д-1-41	од	1	підш.№306 -2шт,втулка	квітень	—"—
22	Ремонт ДПУ (деараційно -питна установка)	од	1	гума технічна, болти,гайки	липень	—"—
23	Поточний ремонт баків (мерник,запасу води)	од.	2	гума технічна, болти,гайки	липень	—"—
24	Ремонт(ревізія) зап.арматури котельні	од	144	гума техн.-37кг,болти7кг сальник.набивання -2кг	ли	—"—

25	Заміна запірної .арматури котельні	од	21	вентиль фл.Д32мм-3., фл.Д40мм-2од. Д50-2од., фл.Д25мм – 2од., фл.Д20-2од. вент.муфт.- Д15-5од., клапан зворотній горизонт.Д40-3од.,клапан зворотній горизонт.Д50мм – 1од.,клапан зворотній вертикальний - 1од.	квітень - серпень	—"—
26	Заміна трубопроводів котельні :	м.п.	30	труба Д50-30м.п.	липень	—"—
27	Ремонт(ревізія)зап.арматури теплових мереж	од	12	гума техн.1,8кг,болти2,7кг	вересень	—"—
28	Гідравлічні випробування теплових мереж	м.п.	412	заглушки, вода, електроенергія,гума технічна	квітень	—"—
29	Заміна теплових мереж: конденсатная лінія ТК2-ТК3	м.п. од.	120 2	Труба РР Д63мм - 120м.п. Заміна засувки Д100мм – 1од. Заміна засувки Д 150мм – 1од.	липень	—"—
30	Обстеження ТК та ремонт при необхідності	од	2		вересень	—"—
	КОТЕЛЬНЯ N 7,вул.Європейська				2020рік	Начальни к
1	Поточний ремонт котлів ТВГ-8М (2од.) ТВГ-4р(1од.)	од	3	паронит, асбошнур,гума технічна	липень-серпень	ТР№2
2	Поточний ремонт горілочних пристроїв	од	12	мастило графітне,паронит	серпень	Блохін О.В,
3	Поточний ремонт обладнання ГРУ (РДУК, ПСК,ПЗК,ПКН, фільтр газовий)	од	7	гума технічна, гас, набивання сальникове, болти, гайки, мастило "агринол".	серпень	—"—
4	Поточний ремонт газової запірної арматури котельні на ГРУ: засувки, вентилі, клапани, крани.	од	63	гума технічна, гас, набивання сальникове, болти, гайки, мастило "агринол".	серпень	—"—
5	Поточний ремонт електродвигунів котельні:	од	19	підшипники,мастило 1/13	квітень	—"—
6	Поточний ремонт КВП і А котельні:манометри, датчики, ел.блок "Контур"	од	80		червень	—"—
7	Ремонт димососа ДН-12	од	3	болти,гайки асбошнур,асбокартон	червень-серпень	—"—
8	Ремонт вентилятора ВДН-9	од	3	болти,гайки асбошнур,асбокартон	червень-серпень	—"—
9	Ревізія насоса підвищ.СМ -40/125	од	1		червень	—"—

	"PENTAX"					
10	Ремонт насоса підвищ. К80-50-200	од	1	підш.308-2шт,втулки	червень	—"—
11	Ремонт насоса підживлювального №1 К20/30,№2 F32-160	од	2	підш.№305 -2шт,втулки	червень	—"—
12	Ревізія насоса мережного №2 насос СА 65/250 А "PENTAX"	од.	1		липень	—"—
13	Ремонт мереж.насос. №1,№2 ,№3 К-100-65-250	од	3	підш.№309-4шт,втулка	червень- липень	—"—
14	Ремонт вакуумн.насоса К-20/30	од	2	підш.305-2шт,втулка	липень	—"—
15	Ремонт насоса взрихл.1,5К6	од	1	підш.305-2шт,втулки	червень	—"—
16	Ревізія сольового насоса СА Х40/13	од	1		червень	—"—
17	Ремонт ДПУ ДСВ-25	од	1	гума технічна, болти,гайки	серпень	—"—
18	Ремонт в/підігрівників Д219мм ,Д168мм	секц	5	паронит, болти,гайки	серпень	—"—
19	Поточний ремонт баків	од	2	гума технічна, болти,гайки	серпень	—"—
20	Ремонт На-кат.фільтра Д1000мм -2од, Д 770мм -1од.	од	3	очищення внутрішньої поверхні	липень	—"—
21	Ревізія зап.арматури котельні	од	168	гума техн.- 40кг,болти- 15кг,набив.сальник	квітень, липень	—"—
22	Заміна зап.арматури котельні	од	38	Засувки: Д100мм -6шт	липень	—"—
		од		Д80 мм -5 шт.	липень	—"—
		од		Д50 мм -10 шт.	липень	—"—
		од		Вентиль фланц.. Д50мм -5шт	липень	—"—
		од		Д32мм- 2шт	липень	—"—
				Д40мм- 10шт		—"—
23	Ремонт(ревізія) зап.арматури т/мереж	од	119	гума техн.- 40кг,болти- 24кг,набив.сальн.	вересень	—"—
24	Заміна трубопроводів котельні	м.п.	40	труба Д108мм- 20м.п.,Д80мм- 20п.м.	червень	—"—
25	Заміна зап.арматури теплових мереж	од	13	Засувки: Д200мм 3шт,Д150-- 2шт.,Д100-6шт.,50мм-2шт	липень	—"—
26	Обстеження ТК та ремонт при необхідності	од	29		вересень	—"—
27	Гідравлічні випробування теплових мереж	м.п.	5433	заглушки, вода, електроенергія,гума технічна	квітень	—"—
28	Заміна т/мереж:					—"—
	ТК20 –ТК21 учбовий корпус №3 ДОН НТУ	м п.	130	труба поліпропіленова Д110м	липень	—"—

				130м.п.		
	ТК13 пр.Шахтобудівельників-ТК34	м.п.	30	Труба Д57 мм - 30.п.	липень	—"—
	Укртелеком – ТК39	м.п.	160	Труба Д108мм -160м.п.		—"—
	ТК 27- пр.Шахтобудівельників,3 – ТК33пр.Шахтобудівельників ,11	м.п.	135	Труба Д159мм – 135м.п.	липень	—"—
	пр.Шахтобудівельників ,1- ТК40	м.п.	25	труба поліпропіленова Д50мм 25м.п.	липень	—"—
	ТК17 пл.Шибанкова –ТК19	м.п.	300	Труба Д159мм – 300м.п.	серпень	—"—
	пр-т "Шахтобудівельників",11 - ТК32 дитячий садок«СвітлячокТК30	м.п. м.п.	36 40	Труба поліпропіленова Д50мм - 36м.п. Труба поліпропіленова Д32мм - 40м.п.	серпень	—"—
	всього:		290			—"—
	КОТЕЛЬНЯ N 8,м-н "Шахтарський "				2020рік	майстер
1	Поточний ремонт котла ДКВР -10І13 (№2),№3	од	2	асбокартон,асбошнур,пароніт	травень	кот.№8
2	Поточний ремонт котла ДКВР -10І13 (№4)	од	1	асбокартон,асбошнур,пароніт	червень	Переясло вська Н.М.
3	Поточний ремонт горілочних пристроїв	од	6	мастило графітне,паронит	червень	—"—
4	Поточний ремонт обладнання ГРУ(РДУК, ПСК,ПЗК,ПКН, фільтр газовий)	од	7	гума технічна, гас, набивання сальникове, болти, гайки, мастило "агринол".	червень	—"—
5	Поточний ремонт газової запірної арматури котельні на ГРУ: засувки, вентилі, клапани, крани.	од	35	гума технічна, гас, набивання сальникове, болти, гайки, мастило "агринол".	липень	—"—
6	Поточний ремонт електродвигунів котельні:	од	22	підшипники,мастило 1/13	квітень- червень	—"—
7	Поточний ремонт КВП і А котельні:манометри,датчики, ел.блок "Контур"	од	87		липень	—"—
8	Ремонт економайзерів ВТИ ЕП-1-33	од	2	паронит,сальникове набивання,мастило "графітне".	травень	—"—
9	Ремонт економайзерів ВТИ ЕП-1-33	од	2	паронит,сальникове набивання,мастило "графітне".	червень	—"—
10	Ревізія димососів ДН-12	од	2	болти,гайки асбошнур,асбокартон,солідол	травень	—"—

11	Ревізія димососів ДН-12	од	1	болти,гайки асбошнур,асбокартон,солідол	червень	—"—
12	Ревізія вентиляторів ВД-10	од	2	болти,гайки,гума технічна,солідол	травень	—"—
13	Ревізія вентиляторів ВД-10	од	1	болти,гайки,гума технічна,солідол	червень	—"—
14	Ревізія ДПУ(деараційно-живильна установка) ДСА-50, ДСА-15	од	2	паронит, утеплювач URSA,склотканина	червень- липень	—"—
15	Ревізія насосів підживлювального К-45/30, К 20/30	од	2	підш.№305-4шт,втулки	липень	—"—
16	Ремонт підвищ.насосів 4К6	од	1	підш.№305 — 2шт	липень	—"—
17	Ревізія підвищ.насосів К65-50-160,К20/30	од	2	підш.№305-4шт,втулки	липень	—"—
18	Ревізія підвищ.насосів К 80-50-200	од	1	підш.№306-2шт,втулки	липень	—"—
19	Ревізія насоса живильного ЦНСГ-60/198	од	2	підш.№53608-2шт,втулки	липень	—"—
20	Ревізія насоса мережного Д-320/50	од	2	підш.307-4шт,втулка -2шт	липень	—"—
21	Ревізія насоса мережного FG "Pedrollo" FG100/200	од	2	ревiзія	липень	—"—
22	Ремонт сольового насоса 1,5Х-6Д-1-41,Х-8/18	од	2	підш.307-4шт,втулка -2шт	липень	—"—
23	Ремонт бойлерів котлових Рнагр. = 53,9м3 Д630мм	од	2	паронит, болти,гайки	травень	—"—
24	Ремонт бойлерів котлових Рнагр. = 53,9м3 Д630мм	од	2	паронит, болти,гайки	червень	—"—
25	Ремонт бойлерів котлових Рнагр. = 53,9м3 Д630мм	од	1	паронит, болти,гайки	червень	—"—
26	Ремонт На-кат.фільтрів Д1500мм	од	4	сульфовугілля (катіоніт),колпачки	липень	—"—
27	Ремонт водопідігрівачів ДПУ Д325мм ,Д425мм,Д150 мм	од	3	паронит, болти,гайки	липень	—"—
28	Ремонт солерозчинника Д1000мм	од	1	болти,гайки,гума технічна,солідол	червень	—"—
29	Поточний ремонт баків запасу води V 60м3	од	2	утеплювач,рулонний матеріал	квітень	—"—
30	Поточний ремонт баків	од	2		квітень	—"—
31	Ремонт зап.арматури котельні	од	144	гума техн.- 40к ,паронит -30кг,болти-40кг,набив.сальн.	липень	—"—
32	Заміна запірної арматури котельної	од	64	Засувка :	липень	—"—
				Д150мм -4шт,Д100мм – 3од.	"-	—"—
				Д80мм 9шт ,Д50мм – бод.	"-	—"—
				Вент.фл Д50мм -9шт	"-	—"—
				Вент.фл Д32мм — 9шт	"-	—"—
				Вент.муф.Д15мм-8шт. ,вент.муф.- Д20 – 3од., кран дисковий Д50мм МПА –	"-	—"—

				4од.		
33	Гідравлічні випробування теплових мереж	м.п.	11172	заглушки, вода, електроенергія, гума технічна	квітень	—"—
34	Ремонт (ревізія) зап.арматури т/мереж	од	103	гума техн.-62кг болти 45кг, набивання сальн.-17кг	вересень	—"—
35	Заміна зап.арматури т/мереж	од	13	Засувки: Д50мм -3шт., Д80мм- 4шт, Д100мм- 4шт, Д150мм- 2шт	серпень- вересень	—"—
36	Обстеження ТК та ремонт при необхідності	од	33		вересень	—"—
37	Заміна т/мереж м-н"Шахтарський" :	м.п.			серпень	—"—
	Заміна т/траси ТК3 - ТК4	м.п.	60	труба Д273мм-60м.п.	серпень	—"—
	"Шахтарський"ТК10 - ТК12а		154	труба Д159мм- 154 м.п.	серпень	—"—
	"Шахтарський"ТКЕ - ТК17		15	труба Д159мм- 15м.п.	вересень	—"—
	"Шахтарський"ТК13б—ТК13а		110	труба Д89мм- 110м.п.	червень	—"—
	КОТЕЛЬНЯ N 11,м-н"Гірник"				2020рік	Начальни к
1	Ремонт котлів КВГ-6,5	од	3	асбокартон,асбошнур,пароніт,болти	червень- липень	ТР№2
2	Поточний ремонт горілочних пристроїв	од	9	мастило графітне,пароніт	липень	Блохін О.В,
3	Поточний ремонт обладнання ГРУ(РДУК, ПСК,ПЗК,ПКН, фільтр газовий)	од	5	гума технічна, гас, набивання сальникове, болти, гайки, мастило "агринол".	липень	—"—
4	Поточний ремонт газової запірної арматури котельні:					—"—
	засувки, вентилі, клапани, крани.	од	46	гума технічна, гас, набивання сальникове, болти, гайки, мастило "агринол".	липень	—"—
5	Поточний ремонт електродвигунів котельні:	од	17	підшипники,мастило 1/13	квітень- червень	—"—

6	Поточний ремонт КВП і А котельні: манометри, датчики, ел. блок "Контур"	од	61		квітень-липень	—"—
7	Ремонт димососів ДН-12	од	3	болти, гайки асбошнур, асбокартон	червень-липень	—"—
8	Ремонт вентиляторів ВДН-9	од	3	болти, гайки асбошнур, асбокартон	червень-липень	—"—
9	Ремонт насоса мережного Д200/90	од	4	підш. №308-8шт	липень	—"—
10	Ревізія насоса підвищ. №1 СМ -40/125 "PENTAX"	од	1		червень	—"—
11	Ремонт насоса підвищ. К 20/30 №2	од	1	підш. №305-2шт	червень	—"—
12	Ремонт насоса сольового Х 20/31	од	1	підш. №308-шт -2шт.	липень	—"—
13	Ремонт насоса підживл. К 20/30 №1, №2 СМ 32-160А	од	2	підш. №305-2шт	серпень	—"—
15	Ревізія вакуумних насосів СВТ 600	од	2	болти, гайки, гума технічна, солідол	липень	—"—
16	Ревізія На-кат. фільтра Д1000мм	од	3	Болти, гайки, гума технічна, солідол	червень	—"—
17	Ревізія солерозчинника Д670мм	од	1	болти, гайки, гума технічна, солідол	червень	—"—
18	Ремонт ДПУ ДСВ-15	од	1	паронит, болти, гайки	червень	—"—
19	Ревізія водопідігрівачів ДПУ Д325мм 2од., Д89мм-1од	од	3	паронит, болти, гайки	червень	—"—
20	Ревізія баків V=7м3; 4,6м3; 15м3 (нагр. води, взривл., газвід.)	од	3	гума технічна, болти, гайки	липень	—"—
21	Ремонт (ревізія) зап. арматури котельні	од	124	гума техн.-36кг, набивання сальник.-19кг, болти -24кг	серпень	—"—
22	Заміна зап. арматури котельні	од	24	Засувки : Д200мм - 2од., Д 100мм-5од., Д 80мм- 4од. Д 50мм- 5од вентиль Д50мм-2шт., вентиль Д32 мм-6шт.	серпень	—"—
23	Ремонт (ревізія) зап. арматури т/мереж	од	108	болти -31кг, наб. сальн. -9кг, гума -30кг	вересень	—"—
24	Заміна зап. арматури т/мереж	од	6	Засувки : Д200мм - 2 од, Д150мм - 2 од., Д100 мм - 2од.	серпень	—
25	Гідравлічні випробування теплових мереж	м.п.	7408	заглушки, вода, електроенергія, гума технічна	квітень	—"—

26	Заміна т/мереж:	м.п.				—"—
	Вул. маршала Москаленка 146(1ввод)	м.п.	50	труба РР Д50мм -50м.п.	серпень	—"—
	Гуртожиток педучилища ТК15-ТК16	м.п.	90	труба РР Д110 мм - 90м.п.	серпень	—"—
	Нарсуд	м.п.	90	труба поліпропіленова Д50мм-90м.п.	вересень	—"—
	ТК19 вул.Миру 30,32	м.п.	100	труба поліпропіленова Д50м -100м.п.	серпень	—"—
27	Обстеження ТК та ремонт при необхідності	од	27		вересень	—"—
	КОТЕЛЬНЯ N 13,сел.Шевченко				2020рік	
1	Поточний ремонт котлів Надточія	од	1	колосники-10 шт.,металеві щітки,цегла вогнестійка,глина вогнестійка	червень	майстер кот.№13 Ченчевич О.М.
2	Поточний ремонт котлів Надточія	од	1	колосники-20 шт.,балки – 7шт.,труба Д76мм -90.п.,Д57мм - 25м.п.,Д150мм - 12м.п.,цегла вогнестійка-300шт.,глина вогнестійка,цегла червона -500шт.	червень	—"—
3	Ремонт підживлюючих насосів К-20/30,К 65 -50 -160	од	2	підшипн.№306 -4шт.втулки	червень	—"—
3	Поточний ремонт електродвигунів котельні:	од	6		липень	—"—
4	Поточний ремонт КВП і А котельні: манометри,датчики	од	9		липень	—"—
5	Ремонт мереж.насосів К-20/30,СМ32-160,К80-50-200	од	3	підшипн.№308 -2шт,гума техн,болти,набивання сальникове	червень	—"—
6	Ремонт ємкостей запасу води V=2,3м3, 0,9м3	од	2	очищення внутрішньої поверхні	червень	—"—
7	Ремонт транспортера шлаку	од	1	рем.барабанів,проварка швів	червень	—"—
8	Ремонт зап.арматури котельні	од	20	гума техн .1,8кг,болти 2,7кг,сальн.наб.2кг	червень	—"—
9	Заміна зап.арматури котельні	од	10	засувка Д50мм-2од, клапан одноричажній Д50мм – 1шт.,засувка – Д100мм – 1шт.,вентиль фл.Д50мм-2шт.,вентиль муфт.Д15мм –	липень	—"—

				3шт.,,Д25мм – 1шт.		
10	Гідравлічні випробування теплових мереж	м.п.	576	гума технічна,болти,гайки,вода	квітень	—”—
11	Ремонт(ревізія) зап.арматури т/мереж	од	8	гума техн.-0,5кг,болти -1кг,набивання сальник.-0,2кг	вересень	—”—
12	Заміна зап.арматури т/мереж	од	1	вентиль фл.Д50мм-1од.	вересень	—”—
13	Обстеження ТК та ремонт при необхідності	од	4		вересень	—”—
	КОТЕЛЬНЯ N14 вул.Шмідта				2020рік	Начальни к
1	Поточний ремонт котла ДКВР-10/13	од	3	асбокартон,асбошнур,пароніт	червень- липень	ТР№4
2	Ремонт горілочних пристроїв	од	5	мастило графітне,паронит	серпень	Рудік О.С.
3	Поточний ремонт обладнання ГРУ(РДУК, ПСК,ПЗК,ПКН, фільтр газовий)	од	7	гума технічна, гас, набивання сальникове, болти, гайки, мастило "агринол".	серпень	—”—
4	Поточний ремонт газової запірної арматури котельні на ГРУ: засувки, вентилялі, клапани, крани.	од	50	гума технічна, гас, набивання сальникове, болти, гайки, мастило "агринол".	серпень	—”—
5	Поточний ремонт електродвигунів котельні:	од	20	підшипники,мастило 1/13	червень	—”—
6	Поточний ремонт КВП і А котельні: манометри, датчики, ел.блок "Контур"	од	131		квітень- червень	—”—
7	Ремонт економайзерів	од	3	асбошнур,асбокартон,болти,гайки	червень- липень	—”—
8	Ремонт димососів Д-10, ДН-12,5	од	3	асбошнур,асбокартон,болти,гайки	червень- липень	—”—
9	Ремонт вентиляторів ВДН-10	од	3	асбошнур,асбокартон,болти,гайки	червень- липень	—”—
10	Ремонт деаерац.пит.устан. ДСА-100/35	од	1	гума технічна,болти,гайки	липень	—”—
11	Ремонт насоса підживлюючих К-20/30 - 2од. , К80/50-1од.	од	3	підшип.№305 -2шт,№306 -2шт,	червень- липень	—”—
12	Ремонт насосів мережних 200Д-90	од	1	підш.№312-2шт	серпень	—”—

	Заміна насоса 200Д-90	од	1	Насос 200 Д-90	серпень	-«-
13	Ремонт насоса ХВО К20/30,3К6	од	2	підш.№309-4шт	серпень	—”—
14	Ремонт насоса сирової води К- 100-65-250	од	2	підш.№310- 2шт	серпень	—”—
15	Ремонт насоса живильного ЦНСГ - 60/198	од	2	підш.№310- 4шт	липень	—”—
16	Ремонт сольового насоса №1,№2 3Х-9Д-1, №3 К20/30	од	3	підш №.308-6шт.	квітень- червень	—”—
17	Ремонт На-кат.фільтрів Д - 2000мм	од	5	гума технічна,болти,гайки	серпень	—”—
18	Ремонт баків ХВО	од.	2	гума технічна,болти,гайки	серпень	—”—
19	Ремонт в/підігрівачів Д 273мм L4м	од	2	паронит, болти,гайки	квітень	—”—
20	Ремонт в/підігрівачів Д630мм L 3м	од	3	паронит, болти,гайки	травень	—”—
21	Ремонт в/підігрівачів Д 530мм L 3м	од	1	паронит, болти,гайки	серпень	—”—
22	Ремонт (ревізія) з/арматури котельні Заміна запірної арматури котельні	од од.	155 13	набивання сальник.-19кг,болти - 60кг вентиль фл с фл.крішкою Д32мм - бод., фл.с фл.крішкою Д50мм – бод.Засувка Д50мм – 2од.,Д80мм -4од., Д100мм – 4од., Д200мм – 2од., Д300мм-1од.	квітень, липень, серпень	—”—
23	Ремонт(ревізія) з/арматури т/мереж	од	130	гума техн.-60кг болти 65к,гнабивання сальн.-17кг	вересень	—”—
24	Заміна з/арматури т/мереж	од	12	Засувки: Д100мм -4шт,вентиль кульовий Д50мм-2 од,крани пластикові Д63мм – бод.	вересень	—”—
25	Теплова ізоляція трубопровода Д219мм	м.п.	100	склотканина, мати мінераловатні	вересень	—”—
26	Заміна т/мереж:	м п.			вересень	—”—
	Трубопровід ТК29 – ТК30 вул.Таманова	м п.	180	Труба Д 108мм - 180м.п.	вересень	—”—
	Заміна вводу вул.Таманова ж.б. №3,ж.б.№7	м.п.	60	Труба РР63 – 60п.м.	вересень	-«-
27	Гідравлічні випробування теплових мереж	м.п.	19244	заглушки, вода, електроенергія,гума технічна	квітень	—”—

28	Обстеження ТК та ремонт при необхідності	од	67		вересень	—"—
	КОТЕЛЬНЯ № 15 вул.Руднєва,73				2020рік	Начальни к
1	Ремонт котлів НІКА -1,25Гн	од	2	асбокартон, труба Д 51мм	квітень	ТР№2
2	Поточний ремонт горілочних пристроїв	од	2	мастило графітне,паронит	травень	Блохін О.В,
3	Поточний ремонт обладнання ГРУ (РДУК, ПСК, фільтр газовий)	од	4	гума технічна, гас, набивання сальникове, болти, гайки, мастило "агринол".	травень	—"—
4	Поточний ремонт газової запірної арматури котельні на ГРУ: засувки, вентиля, клапани, крани.	од	26	гума технічна, гас, набивання сальникове, болти, гайки, мастило "агринол".	травень	—"—
5	Поточний ремонт електродвигунів котельні:	од	10	підшипники,мастило 1/13	травень	—"—
6	Поточний ремонт КВП і А котельні: манометри,датчики, ел.блок "Контур"	од	44		травень	—"—
7	Ремонт мережних насосів №1,№2 К 45/55	од	2	підш.№307-4шт	квітень	—"—
8	Ревізія мережного насоса №3 UPS80/30 F	од	2		травень	—"—
9	Ревізія мережного насоса СН 12-50	од	1		травень	—"—
10	Солерозчинник Д400мм	од.	1		травень	—"—
11	Ремонт з/арматури котельні	од	55	болти -23кг,набив.сальн.10кг,гума-20кг	травень	—"—
12	Заміна трубопровода котельні	м.п.	62	труба пластик Д40мп - 20м.п.,Д25мм-34м.п., Д 15мм-8м.п.	травень	—"—
	Заміна т/мереж:		196			—"—
	ТК 4 - детское отделение	м.п.	130	труба поліпропіленова Д63мм 130м.п.		—"—
	ТК4 - женкая консультація	м.п.	66	труба поліпропіленова Д63мм 66м.п.		—"—
13	Гідравлічні випробування теплових мереж	м.п.	1066	заглушки, вода, електроенергія,гума технічна	квітень	—"—
14	Ремонт(ревізія) з/арматури т/мереж	од	8	болти -2кг,набив.сальн.1кг,гума-5кг	травень	—"—

15	Обстеження ТК та ремонт при необхідності	од	4		травень	—"—
КОТЕЛЬНЯ № 16 вул. Л.Чайкіної					2020рік	
1	Ремонт котлів "Ревокатова"	од.	2	колосники-10шт.,цегла червона , цегла вогнестійка, металеві щітки,глина вогнестійка	липень	майстер кот.№13 Ченчевич О.М.
2	Ремонт підживлювального насосу K45/30,K20/30	од	2	Болти,гайки, гума технічна,сальн.набивання,підшипники	липень	—"—
3	Ремонт насосу мережного K80-50-200	од	2	Болти,гайки, гума технічна,сальн.набивання,підшипники	липень	—"—
4	Ремонт запірної арматури котельні та теплових заміна запірної арматури котельні	од.	32	Болти, гайки, гума технічна	липень	—"—
		од	4	Засувка Д100мм – 2од.,засувка Д50мм-2од.		
КОТЕЛЬНЯ № 17 вул. захисників України					2020рік	
1	Поточний ремонт котлів НІСТУ- 5	од	2	Труба : Д76мм- 90м.п. 50мм- 25м.п. 150мм- 10м.п. колосники-10шт., цегла червона -600шт., цегла вогнестійка-300шт.	липень	майстер кот.№13 Ченчевич О.М.

				песок-1м3, глина вогнестійка-400кг, сталь листова б-6мм -50кг		
2	Поточний ремонт електродвигунів котельні:	од	5	підшипники,мастило 1/13	липень	—"—
3	Поточний ремонт КВП і А котельні: манометри,датчики	од	10		липень	—"—
4	Ремонт мережного насоса №1,№2 ЗКМ-6	од	2	гума технічна,болти,гайки	липень	—"—
5	Ремонт крана "Піонер"	од	1	ремонт привода (смазка ,болти,гайки)	липень	—"—
6	Ремонт насоса підживлювального К-20/30	од	1	підш.№305- 2 шт.,втулка	липень	—"—
7	Ремонт насоса дренажного ВКС 5/24	од	1	ревізія	липень	—"—
8	Ремонт бака запасу води V=3,38м3	од	2	чищення внутрішньої поверхні	липень	—"—
9	Ремонт з/арматури котельні	од	43	болти -8кг,набив.сальн.,3кг,гума -8кг	липень	—"—
10	Заміна зап.арматури котельні	од	6	клапан запобіжний одноричажний Д50мм-1од., засувка Д50-1шт. кран кульовий Д15мм – 4од., кран кульовий Д20мм -1од.	липень	—"—
11	Гідравлічні випробування теплових мереж	м.п.	1095	гума технічна,болти,гайки,вода	квітень	—"—
12	Заміна зап.арматури теплових мереж	од	8	Кран кульвий Д15мм – 4од.,кран кульовий Д50-2од.вент.муф.Д15-4од, Д20-4од.,засувка Д50мм – 3шт., Д80-3,Д100мм – 3шт.	червень	—"—
13	Ремонт(ревізія) з/арматури т/мереж	од	13	болти -2кг,набив.сальн.1кг,гума-5кг	червень	—"—
14	Обстеження ТК та ремонт при необхідності	од	13		вересень	—"—
	КОТЕЛЬНЯ №19 ,вул. 1Травня ЗОШ №5				2020рік	Начальни к
1	Ревізія котлів СА 100	од	2	асбошнур,болти,гайки	травень	ТР№2
2	Поточний ремонт горілочних пристроїв	од	2	мастило графітне,паронит	травень	Блохін О.В,
3	Поточний ремонт обладнання ГРУ(РДУК, ПСК,ПЗК, фільтр газовий)	од	4	гума технічна, гас, набивання сальникове, мастило "агринол".	травень	—"—

4	Поточний ремонт газової запірної арматури котельні на ГРУ: засувки, вентиля, клапани, крани.	од	11	гума технічна, гас, набивання сальникове, мастило "агринол".	травень	—"—
5	Поточний ремонт електродвигунів котельні:	од	6	підшипники,мастило 1/13	травень	—"—
6	Поточний ремонт КВП і А котельні:манометри, датчики	од.	43		травень	—"—
7	Ревізія насоса підвищувального XBO CH2 - SOF	од	1	болти ,набив.сальникове,гума технічна	травень	—"—
8	Ревізія насоса мережного UPS40 - 180F	од	1	болти ,набив.сальникове,гума технічна	травень	—"—
9	Ревізія насоса рециркуляційного UPS -30F	од	1	болти ,набив.сальникове,гума технічна	травень	—"—
10	Ревізія з/арматури котельні	од	9	сальн.набивання,гума техн.,болти	травень	—"—
	КОТЕЛЬНЯ N 3,вул.Краснолиманська				2020рік	
1	Поточний ремонт котлів №1, №2, №3 та №4 КВГМ 1,6-95Сн з проведенням чищення трубної частини котлів, жарової труби, заміна палинкових каменів, гідравлічне випробування котлів,при необхідності заміна котлових труб,	од.	3	камінь палинковий ,електроди,кисень, газ, труба котлова Д 51мм ,асбошнур, асбокартон, вода,електроенергія	червень	Начальни к ТР№3 Ісаєнков Д.С.
3	Ревізія мережних насосів № 1 FG100/200 та №2 Д320/70	од.	1	набивання сальникове, мастило солидол,гума технічна	червень	—"—
4	Заміна мережного насосу Д 320/70	од.	1	насос Pedrollo FG 100 / 200	червень	—"—
5	Ревізія підживлюючих насосів К 20/30(2од),К 45/30,К 80-65-160	од.	4	підшипники № 305 — 8 од ,набивання сальникове, мастило солидол,гума	червень	—"—
6	Ревізія рециркуляційного насосу К-45/55	од.	1	підшипники № 307- 2 од., набивання сальникове, мастило солидол,гума технічна	червень	—"—
7	Поточний ремонт горілочних пристроїв із зніманням з місця.	од.	4	мастило агринол ,графітне ін.	червень	—"—

8	Поточний рем. обладнання ГРУ (РДУК, ПСК,ПЗК , фільтр газовий)	од.	4	гума технічна, гас, набивання сальникове, болти, гайки, мастило "агринол".	червень	—"—
9	Поточний рем.газ.запірної армат. ГРУ: засувки, вентилі, клапани, крани.	од.	38	гума технічна,сальникове набивання, болти,гайки,мастило агринол ,графітне ін.	червень	—"—
10	Поточний ремонт електродвигунів котельні:	од.	11		квітень	—"—
11	Поточн.ремонт КВП і А котельні: манометри,датчики, ел.блок "Спектрум"	од.	49	підшипники,мастило 1/13	червень	—"—
12	Ревізія На-кат.фільтрів Д 1000 мм,чищення,заміна трубопроводу та штуцерів Д15мм,вигрузка -загрузка сульфовугілля	од.	3	гума технічна,болти,гайки	червень	—"—
13	Ревізія баків запасу води V -3м3 -1од., V- 11м3 -1од V- 12м3 -1од чищення, зварювальні роботи при необхідності.	од.	3	болти ,гайки, кисень, електроди та ін. кисень, електроди та ін.	червень	—"—
14	Поточний ремонт солерозчинника Д-1000 мм, чищення, промивка, вигрузка - загрузка щебеня, зварювальні роботи при необхідності.зварювальні роботи при необхідності.	од.	1	болти, кисень, електроди та ін.	червень	—"—
15	Поточний ремонт запірної арматури котельні: засувки, вентилі муфтові та фланцеві, крани скидні ,клапани запобіжні	од.	91	гума технічна,набивання сальникове , болти,гайки, солідол.	червень	—"—
16	Заміна запірної арматури котельні .	од.	16	вентилі фланцеві Д 50 мм-5од, вентиль муф,Д15мм -10од,Д20мм – 10од, ,Д32мм – 2од.	червень	—"—
17	Заміна трубопроводів котельні .	м.п.	110	Труба ПП Д100мм- 40,Д63мм - 20м.п.Д25мм- 50м.п.	червень	—"—
18	Гідравлічні випробування теплових мереж	м.п.	8647	гума технічна,болти,гайки,вода	квітень- червень	—"—
19	Поточний рем.(ревізія) зап. арматури теплових мереж: засувки, вентилі муфтові	од.	79	гума технічна, сальникова набивка, болти,гайки, солідол.	червень- вересень	—"—
20	Заміна запірної арматури теплових мереж .	од.	10	засувки Д -100мм- 4од, Д150мм -4 од.	вересень	—"—
21	Заміна теплових мереж всього, в.ч.:	м.п.				—"—

	вул.Краснолиманська 35 (ТК39) вул.Миру 20-ТК43)	м.п.	160	Труба Д108мм .- 160м.п.п.,кисень,електроди	липень	—”—
	вул.Миру 4 (ТК61) - вул.Миру,8 (ТК63)	м.п.	60	Труба 108мм-60м.п.	червень	—”—
	всього труба металева		220			—”—
22	Заміна заміна вводів: всього труба РР	м.п.	152			—”—
	вул.Миру,8	м.п.	60	труба поліхлорвінілова Д63мм, комплектуючі фасонні вироби,вентиль Д 50-2шт.	серпень	—”—
	вул.Миру,18 - ТК28	м.п.	72	труба поліхлорвінілова Д63мм, комплектуючі фасонні вироби,вентиль Д 50-2шт.	серпень	—”—
	вул.Краснолиманська ,19	м.п.	20	труба поліхлорвінілова Д63мм, комплектуючі фасонні вироби,вентиль Д 50-2шт.	липень	—”—
23	Обстеження ТК та ремонт при необхідності	шт	85		вересень	—”—
	КОТЕЛЬНЯ N 9,вул.Пушкіна		1712		2020рік	—”—
1	Поточний рем. котлів №1,№2 , №3 КВГМ 1,6-95Сн з проведенням чищення трубної частини котлів,жарової труби , заміна пальникових каменів, заміна котлових труб при необхідності,гідравлічне випробування котлів	од.	3	труба котлова ,камінь пальниковий, електроди,кисень, газ,асбошнур, асбокартон, вода ,електроенергія	червень	Начальни к ТР№3 Ісаєнков Д.С.
2	Ревізія мережного насосу № 1FG100/200	од.	1		липень	—”—
3	Заміна мережного насосу Д200/36	од.	1	насос FG100/200	липень	—”—
4	Поточний ремонт підживлюючого насосу №2 ЗК6	од.	1	підшипники №307 -2шт., ,втулки та ін.	липень	—”—
5	Заміна підживлюючого насосу К20/30	од.	1	насос К20/30	липень	—”—
6	Поточний ремонт горілочних пристроїв із зніманням з місця.	од.	3	мастило агринол ,графітне ін.	липень	—”—
7	Поточний ремонт обладнання ГРУ (РДУК,	од	4	гума технічна, гас, сальникова	липень	—”—

	ПСК,ПЗК , фільтр газовий)			набивка, болти,гайки, мастило агринол		
8	Поточний ремонт газової запірної армат. котельні на ГРУ: засувки, вентилі, клапани	од.	42	гума технічна,сальникове набивання, болти,гайки,мастило агринол ,графітне ін.	червень-липень	—"—
9	Поточний ремонт електродвигунів котельні:	од.	8	підшипники,мастило 1/13	липень	—"—
10	Поточн.ремонт КВП і А котельні: манометри,датчики, ел.блок "Спектрум"	од.	33		липень	—"—
11	Ревізія На-кат. фільтрів Д 1000 мм, чищення, промивка	од	3	гума технічна,болти,гайки	липень	—"—
12	Поточний ремонт солерозчинника Д-1000 мм, чищення, промивка, вигрузка - загрузка щебеня, зварювальні роботи при необхідності.зварювальні роботи при необхідності.	од.	1	болти, кисень, електроди та ін.	липень	—"—
13	Ревізія баку запасу води V -13,5м3 , чищення	од.	1		липень	—"—
14	Поточний ремонт (ревізія) запірної арматури котельні: засувки, вентилі муфтові та фланцеві.	од.	62	гума технічна, сальникове набивання,болти,гайки, солідол та ін.	липень	—"—
15	Заміна запірної арматури котельні .	од.	13	вентиль фланцев. Д32мм - 2од.,вентиль муф. Д20мм- 5од. ,вентиль фл. Д50мм- 15од.	липень	—"—
16	Заміна трубопроводів котельні .	м.п.	50	труба ПП Д100мм- 20, .Д25мм- 30м.п.		—"—
17	Гідравлічні випробування теплових мереж	м.п.	5287	заглушки, вода, електроенергія,гума технічна	квітень-травень	—"—
18	Поточний ремонт(ревізія) запірної арматури теплових мереж: засувки, вентилі муфтові	од.	38	гума технічна, сальникова набивка, болти,гайки, солідол.	вересень	—"—
19	Заміна запірної арматури теплових мереж.	од.	8	засувки Д 100мм — 8 од.	вересень	—"—
20	Заміна треплових мереж:					—"—
	вул.Пушкіна 2а (ТК31) вул.Пушкіна 4а ТК32	м.п.	100	Труба Д108мм-100м.п.	травень	—"—

	вул.Победи ,12	м.п.	130	труба поліхлорвінілова Д 63мм	липень	—"—
	КОТЕЛЬНЯ N10,вул.Шахтарської слави				2020рік	—"—
1	Поточний ремонт котлів №1 та №2 , №3 ,№4, №5 Ніка-1,25 з проведенням чищення трубної частини котлів, заміна котлових труб при необхідності,гідравлічне випробування котлів	од.	5	котлова труба Д 51мм, асбокартон,асбошнур,газ,електроди, кисень та ін.	липень	Начальни к ТР№3 Ісаєнков Д.С.
2	Поточний ремонт підживлюючих насосів №1 К20/30	од.	1	підшипники - № 305 -4 од. та ін.	липень	—"—
3	Заміна підживлюючого насосу К20/30	од.	1	насос К20/30	липень	—"—
4	Поточний ремонт підвищувального насосу К 65-50-160	од.	1	підшипники - № 305 -2 од. та ін.	липень	—"—
5	Поточний ремонт мережних насосів Д-320/50 (1од.),FG100/200 (1од.)	од.	2	підшипники -№307- 4 од. та ін.	липень	—"—
6	Заміна мережного насосу Д320/50	од.	1	насос Pedrollo FG 100 / 200	липень	—"—
7	Поточний ремонт рециркуляційного насосу К-100-80-160	од.	1	підшипники -№307- 2 од.та ін.	липень	—"—
8	Поточний ремонт горілочних пристроїв із зніманням з місця.	од.	5	мастило агринол ,графітне ін.	липень	—"—
9	Поточний рем. обладнання ГРУ (РДУК, ПСК,ПЗК , фільтр газовий)	од	4	гума технічна, гас, набивання сальникове, болти, гайки, мастило "агринол".	липень	—"—
10	Поточний ремонт газової запірної арматури котельні на ГРУ: засувки, вентиля, клапани	од.	13	гума технічна,сальникове набивання, болти,гайки,мастило агринол ,графітне ін.	липень	—"—
11	Поточний ремонт електродвигунів котельні:	од.	12	підшипники,мастило 1/13	липень	—"—
12	Поточн.ремонт КВП і А котельні: манометри,датчики, ел.блок "Спектрум"	од.	41		липень	—"—
13	Поточний ремонт На-кат. фільтрів Д 1500 мм - 2 од., чистка, промивка	од	2	гума технічна,болти,гайки,	липень	—"—
14	Ревізія солерозчинника Д-1000 мм, чистка, промивка	од.	1	гума технічна ,болти.гайки	липень	—"—
15	Ревізія баку запасу води V - 6,75 м3 чистка	од.	1		липень	—"—
16	Ремонт баку запасу води V -27м3 ,зварювальні	од.	1	газ,електроди, кисень та ін.	липень	—"—

	роботи					
18	Поточний ремонт (ревізія)запірної арматури котельні: засувки, вентилі муфтові та флан.,клапани запобіжні	од.	82	гума технічна,набивання сальникове,болти,гайки,солідол.	червень	—"—
	Заміна трубопроводів котельні	м.п.	60	Труба Д273 мм – 6м.п. Труба РР 110мм- 10м.п Труба РР Д63мм - 40м.п. Труба РР Д20мм- 4м.п.	червень	—"—
19	Заміна запірної арматури котельні	м.п.	13	Засувки Д150мм – 2од, Д200мм – 2од. клапан зворотній Д150мм – 1од.,вентиль муфт, Д20мм – 10од., фл.Д32мм – 3од., фл.Д50мм – 3од.	червень	—"—
20	Гідравлічні випробування теплових мереж	м.п.	9002	заглушки, вода, електроенергія,гума технічна	квітень-травень	—"—
21	Заміна запірної арматури теплових мереж.	од.	6	засувки Д 100мм -2 од, Д150мм-4од.	серпень	—"—
20	Поточний ремонт (ревізія) запірної арматури теплових мереж: засувки, вентилі	од.	58	гума технічна, сальникова набивка, болти,гайки, солідол.	вересень	—"—
21	Заміна теплових мереж:	м.п.	390	труби,кисень,електроди		—"—
	котельня - вул.Шахтарської слави ,5 -ТК3	м.п.	150	труба Д 219 мм-150м.п.	липень	—"—
	вул.Шахтарська,8 (ТК32) – вул.Шахтарська,10(ТК48)	м.п.	84	труба Д159мм	липень	—"—
	вул.Маяковського ,22 (ТК68)- вул.Маяковського,24(ТК69)	м.п.	92	труба Д159мм – 92м.п.	липень	—"—
	РПЛ 80,3корпус	м.п.	100	труба поліхлорвінілова Д63мм, комплектуючі фасонні вироби	серпень	—"—
22	Обстеження ТК та ремонт при необхідності	од.	74		серпень	—"—
	КОТЕЛЬНЯ N 12,вул.Краснолиманська				2020рік	—"—
1	Поточний ремонт котлів №1,№2,№3,№4,№5 КВГМ 1,6-95Сн з проведенням чищення трубної частини котлів, жарової труби.	од.	5	котлова труба Д 51мм, асбокартон,асбошнур,газ, електроди, кисень та ін.	серпень	Начальни к ТР№3 Ісаєнков Д.С.
2	Поточний ремонт підживлюючого насосу №1 - К20/30	од.	1	підшипники - № 305 -2шт., втулки та ін.	серпень	—"—
3	Заміна насоса підживлюючого насосу №2 К20/30	од.	1	насос К20/30	серпень	—"—

4	Поточний ремонт підвищуючого насосу 6К8, з заміною підшипників	од.	1	підшипники - № 305 - 2 од., втулки та ін.	серпень	—"—
5	Поточний ремонт мережних насосів Д-320/50 (1од.),FG100/200 (1од.)	од.	2	підшипники -№307- 2од., втулки та ін.	серпень	—"—
6	Заміна мережного насосу Д-320/50 (1од.)	од.	1	насос Pedrollo FG 100 / 200	серпень	—"—
7	Поточний ремонт рециркуляційного насосу К-100-80-160,	од.	1	підшипники -№307- 2шт,втулки та ін.	серпень	—"—
8	Поточний ремонт горілочних пристроїв із зніманням з місця.	од.	5	мастило агринол ,графітне ін.	серпень	—"—
9	Поточний рем. обладнання ГРУ (РДУК, ПСК,ПЗК ,ПКН, фільтр газовий)	од.	4	гума технічна, набивання сальникове, болти, гайки, мастило "агринол".	серпень	—"—
10	Поточн.рем.газової запірної арматури котельні на ГРУ: засувки, вентилі	од.	39	гума технічна, набивання сальникове, болти, гайки, мастило "агринол".	серпень	—"—
11	Поточний ремонт електродвигунів котельні:	од	12	підшипники,мастило 1/13	серпень	—"—
12	Поточн. рем. КВПі А котельні: манометри,датчики, ел.блок "Спектрум"	од	38		липень	—"—
13	Ревізія На-кат. фільтрів Д 1500 мм - 1од., Д1000-1од Д 1000мм - 1од	од.	2	сульфовугілля (катіоніт),колпачки	серпень	—"—
14	Заміна На-кат. фільтра Д 1000мм - 1од	од.	1	фільтр Д 1000мм		—"—
15	Ревізія солерозчинника Д-1500 мм, чистка, промивка	од.	1	електроди, кисень та ін.	серпень	—"—
16	Ревізія баку запасу води V - 25м3 чистка	од.	1		серпень	—"—
17	Поточний ремонт(ревізія) запірної арматури котельні: засувки, вентилі	од.	78	гума технічна,, сальникове набивання,болти,гайки, солідол та ін.	серпень	—"—

18	Заміна запірної арматури котельні	од.	19	засувки Д100мм — 2од, Д150мм – 2од. клапан зворотній Д150мм- 1од. вентиль фл. 32 -4од. Д 50 - 15од, вент муф. Д20мм- 10од.	серпень	—”—
19	Гідравлічні випробування теплових мереж	м.п.	8242	заглушки, вода, електроенергія, гума технічна	квітень	—”—
20	Поточний ремонт(ревізія) запірної арматури теплових мереж: засувки, вентилі	од.	46	гума технічна, сальникове набивання, болти, гайки, солідол.	вересень	—”—
21	Заміна запірної арматури теплових мереж.	од.	2	засувки Д200мм — 2од., Д150мм - 2од., Д100мм – 2од.	вересень	—”—
22	Заміна теплових мереж:	м.п.	230	труби, кисень, електроди		—”—
	вул. Запорізька, 6 (ТК26-ТК27)	м.п.	70	Труба Д159мм-70м.п.		—”—
	вул. Пушкіна 18	м.п.	40	труба ПП Д 63мм	червень	—”—
	вул. Пушкіна, 22 ТК14 -ТК15	м.п.	120	труба Д219мм		—”—
23	Обстеження ТК та ремонт при необхідності	од.	60		квітень	—”—
	КОТЕЛЬНЯ № 20 вул. Запорізька				2020 рік	Начальни к ТР№3 Ісаєнков Д.С.
1	Ревізія котлів СА-150 з проведенням чищення поверхні котла	од.	2		травень	
2	Ревізія насосів :мережного , рециркуляції, підвищувального:	од.	4	солідол, мастило та ін.	травень	—”—
3	UPS 32 -30F -2шт, UPS4-180F-1шт, СН2-50-1шт.				травень	—”—
4	Поточний ремонт горілочних пристроїв із зніманням з місця.	од.	2	мастило агринол , графітне ін.	травень	—”—
5	Поточний рем. обладнання ГРУ (РДУК, ПСК, ПЗК , фільтр газовий)	од.	4	гума технічна, набивання сальникове, мастило "агринол".	травень	—”—
6	Поточн. рем. газової запірної арматури котельні на ГРУ: засувки, вентилі, клапани, крани.	од.	18	гума технічна, набивання сальникове, мастило "агринол".	травень	—”—
7	Поточний ремонт електродвигунів котельні:	од.	6	підшипники, мастило 1/13	травень	—”—

8	Поточн. рем. КВПі А котельні: манометри,датчики	од	42		травень	—"—
9	Ревізія баків: запасу води ХВО,расширителя (чищення)	од.	2		травень	—"—
10	Ревізія установки ХВО (чищення)	од.	1		травень	—"—
11	Заміна трубопроводів котельні	од	10		травень	—"—
12	Ревізія запірної арматури котельні: засувки, вентилі	од.	28	гума технічна, сальникове набивання,болти,гайки, солідол	травень	—"—
13	Заміна запірної арматури котельні	од.	5	вентиль Д20мм- 5 од.	травень	—"—
14	Ревізія запірної арматура теплових мереж: засувки, вентилі муфт.та фл.	од.	4	гума технічна, сальникове набивання,болти,гайки, солідол	травень	—"—
15	Обстеження ТК та ремонт при необхідності	од.	4	цегла, цемент, пісок	травень	—"—
	По КП"Покровськтепломережа" на виконання підготовчих та ремонтних робіт (ППР) у 2020 році заплановано використання коштів :	тис.грн.	4500,00		квітень-вересень	
	кошти підприємства	тис.грн.	4500,00			
№ п/п	Найменування заходів	Од. вим	Кільк.	Основні матеріали	Термін виконання	Відповіда льний
1	2	3	4	5	6	7
	КОТЕЛЬНЯ N 1,м-н "Лазурний"				2020рік	Начальни к
1	Поточний ремонт котлів ПТВМ -30	од	2	асбокартон,глина вогнестійка,порошок шамот	червень-липень	ТР№1
2	Поточний ремонт горілочних пристроїв	од	12	пароніт, гума технічна , мастило 1/13	липень	Чепурко А.С.
3	Поточний ремонт обладнання ГРУ (РДУК, ПСК,ПКН -200, фільтр газовий)	од	5	гума техніч.,сальник.набивання ,болти,гайки, солідол	квітень	—"—
4	Поточний ремонт газової запірної арматури котельні на ГРУ: засувки, вентилі, клапани, крани.	од	145	гума технічна, гас, набивання сальникове,болти, гайки, мастило " 1/13".	червень-липень	—"—
5	Поточний ремонт електродвигунів котельні	од.	29	підшипники,мастило 1/13	квітень-липень	—"—
6	поточний ремонт КВП і А котельні: манометри, датчики, ел.блок "Контур"	од.	218			—"—

7	Поточний ремонт димососів ДН-15	од	4	болти,гайки асбошнур,асбокартон	червень	—"—
8	Поточний ремонт вентиляторів ВДН-11,2	од	4	болти,гайки асбошнур,асбокартон	червень	—"—
9	Поточний ремонт На-кат.фільтрів Д-2000мм	од	4	гума технічна , болти,гайки,	липень	—"—
10	Поточний ремонт водопідігрівачів Д 219мм	од	4	пароніт,болти,гайки	червень	—"—
11	Поточний ремонт водопідігрівачів Д 100мм	од	4	пароніт,болти,гайки	червень	—"—
12	Поточний ремонт ДПУ ДСВ-50	од	1	гума технічна,болти,гайки	липень	—"—
14	Поточний ремонт мережних насосів 200Д-90 №1,№2,№3	од	3	підш.312 - 6 шт.,	червень	—"—
15	Поточний ремонт насоса підвищувального №2,№3 К90/55	од	2	гума технічна,болти,гайки	липень	—"—
16	Поточний ремонт насоса робочої води СВТ600	од	1	підш.№307-2шт,втулка	липень	—"—
17	Заміна насосу робочої води К80-50-200	од	1	Насос СВТ 600(PENTAX)	липень	-«-
18	Поточний ремонт насоса підживлюючого №1 FG 50 / 250, №3 К80-50-200	од	2	підш.№307-2шт.,втулка	червень	—"—
19	Заміна насосу підживлюючого №2 СМ32-160А	од	1	насос Pedrollo FG 50 / 200	червень	—"—
20	Поточний ремонт баків (робочої води)	од	2	гума технічна,болти,гайки	серпень	—"—
21	Поточний ремонт насоса силікату ЦВ-5/105	од	1	гума технічна,болти,гайки	квітень	—"—
22	Поточний ремонт насосу рециркуляції НКУ-250	од	1	гума технічна,болти,гайки	червень	—"—
23	Заміна насосу рециркуляції НКУ-250	од	1	насос НКУ-250	липень	—"—
24	Поточний ремонт дренажних насосів №2 ВК-1/16	од	1	гума технічна,болти,гайки	липень	—"—
25	Поточний ремонт дренажних насосів №1 ВКС-5/24	од	1	гума технічна,болти,гайки	липень	—"—
26	Поточний ремонт насосів взривлення К80-65-160,К45/30	од	2	гума технічна,болти,гайки	липень	—"—

Заходи з підготовки об'єктів до роботи
в осінньо-зимовий період 2020-2021 років по КП «Покровськводоканал»

Зміст заходів	Од. вим.	Обсяг	Термін виконання	Відповідальні особи
Водопровідні мережі м. Покровськ				
Хлорування трубопроводів по водоводам: “Північний”, “Західний”, м. Родинське	км	8,8 26,1 6,0	квітень - травень	Степченко О.О. – головний інженер
Чистка резервуарів	од.	-	квітень - травень	
Усунення окремих витоків з постановкою ремонтних муфт, хомутів або зварювання	од.	-	квітень-вересень	Начальники дільниць – Перепелиця Ю.Е. Лакатош. О.О. Лисичкін Ю.В.
Заміна зношених ділянок	м	2630	липень - червень	Перепелиця Ю.Е. Лакатош. О.О.
Заміна введів :	м	180	квітень - червень	Перепелиця Ю.Е. Лакатош. О.О.
Разом:		2810		
Заміна ПГ	од.	6	квітень-вересень	Начальники дільниць - Перепелиця Ю.Е. Лакатош О.О.
Ремонт ПГ	од.	8	квітень-вересень	
Ремонт ВРК	од.	10	квітень-вересень	
Заміна засувок	од.	5	квітень-вересень	
Ревізія засувок	од.	8	квітень-вересень	
Ремонт водопровідних колодязів	од.	10	липень-серпень	
Заміна люків	од.	30	квітень-вересень	Гончаров Г.В. - начальник служби ремонту та обслуговування енергетичного обладнання
Ремонт насосів	од.	5	квітень-вересень	
Побілити, пофарбувати ПНС	од.	6	липень-серпень	Гончарова Г.П.- начальник насосних станцій

Водопровідні мережі м. Родинське				
Заміна зношених ділянок	м	450	липень-серпень	Начальник дільниці - Лисичкін Ю.В.
Заміна вводів :	м	27	липень-серпень	
Разом:	м	477		
Заміна ПГ	од.	2	квітень-вересень	Начальник дільниці - Лисичкін Ю.В.
Ремонт ПГ	од.	4	квітень-вересень	
Заміна засувок	од.	2	квітень-вересень	
Ремонт водопровідних колодязів	од.	6	липень-серпень	
Заміна люків	од.	10	квітень-вересень	Гончарова Г.П.- начальник насосних станцій Лисичкін Ю.В.- нач.дільниці
Побілити, пофарбувати ПНС	од.	1	липень-серпень	
Каналізаційні мережі м. Покровськ				
Заміна зношених ділянок каналізаційних мереж:	м	96	березень-серпень	Начальник дільниці - Головльова Н.Д.
Гідропромивка каналізаційних мереж	км	2,0	квітень-вересень	
Усунення окремих витоків	од.	8	квітень-вересень	
Ремонт колодязів	од.	5	квітень-вересень	Начальник дільниці - Головльова Н.Д.
Очищення колодязів від бруду	од.	30	квітень-вересень	
Заміна люків	од.	50	квітень-вересень	Гончаров Г.В. - начальник. СРТО
Ремонт насосів	од.	10	квітень-вересень	
Каналізаційні мережі м. Родинське				
Заміна зношених ділянок каналізаційних мереж:	м	145	березень - квітень	Начальник дільниці - Лисичкін Ю.В.
Чистка каналізаційних колодязів	од.	10	квітень-вересень	
Ремонт колодязів	од.	5	квітень-вересень	
Заміна люків	од.	10	квітень-вересень	
Побілити, пофарбувати КНС	од.	1	липень-серпень	Гончарова Г.П.- нач.нас/ст. Лисичкін Ю.В.- начальник дільниці

Додаток 6
до рішення виконкому міської ради
№ _____

ЗАХОДИ
з підготовки об'єктів до опалювального періоду
по відділу освіти Покровської міської ради Донецької області у 2020-2021 р.р.

Заклад	Ревізія запірної арматури		Заміна труб опалення		Гідропневмат промивка		Опресовка	
	Кількість, шт	Термін викон.	Кількість, м	Термін викон.	Кількість, шт.	Термін викон. до	Термін	Тиск, атм
БПГ	2	17.08	-	-	1	17.08	17.08	6,0
ЗОШ № 2	2	17.08	-	-	1	17.08	17.08	6,0
ЗОШ № 3	2	17.08	-	-	2	17.08	17.08	6,0
ЗОШ № 4	2	17.08	120	20.08	2	17.08	17.08	6,0
НВК № 2	2	17.08	-	-	1	17.08	17.08	6,0
ЗОШ № 6	3	17.08	150	27.08	3	17.08	17.08	6,0
ЗОШ № 8	4	17.08	-	-	2	17.08	17.08	6,0
ЗОШ № 9	2	17.08	-	-	1	17.08	17.08	6,0
НВК № 1	10	17.08	-	-	2	17.08	17.08	6,0
ЗОШ № 12	5	17.08	-	-	1	17.08	17.08	6,0
ЗОШ № 14	2	20.08	-	-	1	17.08	17.08	6,0
ЗОШ № 15	5	20.08	-	-	1	17.08	17.08	6,0
ЗОШ № 33	2	20.08	-	-	1	17.08	17.08	6,0
ЗОШ № 35	2	20.08	80	31.08	2	17.08	17.08	6,0
ЗОШ № 36	2	20.08	-	-	1	17.08	17.08	6,0
Лицей	2	20.08	-	-	1	17.08	17.08	6,0
ЗДО № 2	2	20.08	-	-	1	20.08	20.08	6,0
ЗДО № 3	2	20.08	-	-	1	20.08	20.08	6,0
ЗДО № 4	2	20.08	-	-	1	20.08	20.08	6,0
ЗДО № 5	2	26.08	-	-	3	20.08	20.08	6,0
ЗДО № 6	2	26.08	-	-	1	20.08	20.08	6,0
ЗДО № 7	2	26.08	-	-	1	20.08	20.08	6,0
ЗДО № 8	2	26.08	-	-	1	20.08	20.08	6,0
ЗДО № 10	2	26.08	-	-	1	20.08	20.08	6,0
ЗДО № 11	2	26.08	-	-	1	20.08	20.08	6,0
ЗДО № 12	2	26.08	-	-	2	20.08	20.08	6,0
ЗДО № 13	2	26.08	-	-	2	20.08	20.08	6,0
ЗДО № 14	2	26.08	-	-	2	27.08	27.08	6,0
ЗДО № 15	2	31.08	-	-	3	27.08	27.08	6,0
ЗДО № 16	2	31.08	90	31.08	2	27.08	27.08	6,0
ЗДО № 42	2	31.08	-	-	1	27.08	27.08	6,0
ЗДО № 43	2	31.08	-	-	1	27.08	27.08	6,0
ЗДО № :63	2	31.08	-	-	1	27.08	27.08	6,0
СЮТ	2	31.08	-	-	1	27.08	27.08	6,0
ЦТД	2	31.08	-	-	2	27.08	27.08	6,0
Відділ освіти	2	31.08	-	-	1	27.08	27.08	6,0

Керуючий справами виконкому ради

А. Жук

ЗАХОДИ
по підготовці КНП «Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування»
Покровської міської ради Донецької області
до опалювального періоду 2020-2021 р.р.

№ п/п	Найменування заходу	Кількість	Строк проведення	Відповідальний за виконання
1	2	3	4	5
1.	Проведення ревізії теплових засувки на подачі та обратці в усіх будовах закладу	6 будов	II квартал 2020 (квітень-травень)	Заступник головного лікаря з технічних питань
2.	Проведення промивок та випробування під тиском внутрішньо-будинкових систем теплопостачання	6 будов	травень-червень 2020	Заступник головного лікаря з технічних питань
3	Утеплення труб опалення на горищах	4 будови	III квартал 2020	Заступник головного лікаря з технічних питань
4	Ревізія та ремонт скидних повітряних кранів системи опалення на горищах корпусів	18 од.	II-III квартал 2020	Заступник головного лікаря з технічних питань
5	Ремонт та чистка каналізаційних колодязів лікарняного містечка	34 од.	II-III квартал 2020	Заступник головного лікаря з технічних питань
6	Провести перевірку пристроїв релейного захисту та автоматики	6 будов	III квартал 2020	Заступник головного лікаря з технічних питань
7	Фарбування труб теплопостачання теплопункту акушерсько-гінекологічного корпусу	16.	III квартал 2020р.	Заступник головного лікаря з технічних питань

Керуючий справами виконкому ради

А. Жук

ЗАХОДИ
щодо підготовки об'єктів
КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області
до осінньо-зимового періоду
2020-2021 р.р.

№ п/п	Заходи	Найменування об'єктів	Сроки виконання	Виконавці
1.	Персоналу підприємства, який обслуговує теплові установки та мережі системи опалення провести навчання, підготовку та перевірку знань Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж і виробничих інструкцій. При перевірці знань треба залучати представників Покровського відділення інспекції Держенергонагляду у Донецької області.		Згідно документації ПТЕ ТУ і М із змінами від 12.01.2010 пункт: 5.3.16.	Бедряк І.К. Дьяченко С.В.
2.	Здійснити перевірку технічного стану теплових пунктів, насосних агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольновимірювальних пристроїв та автоматики. Розробити та затвердити графіки планово-попереджувальних ремонтів внутрішніх мереж та обладнання на 2020-2021 рр. опалювальний період, графік обходу внутрішніх систем опалення будівель КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області.		15.04.2020р.	Дьяченко С.В.
3.	Для готовності теплового господарства наказом керівника КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області створити комісію, в состав якої входять представники теплоснабжаючої організації та представника Покровського відділення інспекції Держенергонагляду у Донецької області.		17.04.2020р.	Дьяченко С.В.
4.	Провести атестацію робочого персоналу, які обслуговують енергетичні об'єкти КП «ЦПМСД» Покровської міської ради		01.08.2020р.	Ваховська Л.В.

	Донецької області.			
5.	Забезпечити схемами енергопостачання та довести до нормального режиму роботи, згідно проектних рішень.	Амб. № 1,3,2,4,6,5 ДМК,10	До 16.09.2020р	Дьяченко С.В.
6.	Виконати теплову ізоляцію металевих теплопроводів вузла керування водяної теплової мережі обстеженої ДМК, мб.№1,5,3 Вузол керування розташований в неопалюваному приміщенні.	Амб. № 1,5,ДМК, 3	ПТЕ ТУ і М із змінами від 12.01.2010 пункт: 7.7.11.	Дьяченко С.В.
7.	Нанести позначку максимально допустимого тиску на манометрах, встановлених на теплопроводах вузла керування водяної теплової мережі ДМК, амб.№ 1,5,3.	Амб. № 1,5ДМК,3	ПТЕ ТУ і М із змінами від 12.01.2010 пункт: 7.2.18.	Дьяченко С.В.
8.	Забезпечити повіреними манометрами вузол керування водяною тепловою мережею обстеженої будівлі амбулаторії №5, ДМК, амб.№ 1,3.	Амб. № 1,5ДМК,3	ПТЕ ТУ і М із змінами від 12.01.2010 пункт: 7.2.19.	Дьяченко С.В.
9.	Нанести показники напрямку руху середовища на теплопроводах вузла керування водяної теплової мережі амбулаторії № 1,5,ДМК,3.	Амб. № 1,5ДМК,3	ПТЕ ТУ і М із змінами від 12.01.2010 пункт: 7.1.16.	Дьяченко С.В.
10.	Нанести показники обертів маховиків запірної арматури на відкриття та закриття на вузлі керування водяної теплової мережі ДМК., амб.1,5,3	Амб. № 1,5ДМК,3	ПТЕ ТУ і М із змінами від 12.01.2010 пункт: 7.1.16.	Дьяченко С.В.
11.	Оновити утеплення входних дверей, вікон, інженерних об'єктів будівель КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області	Амб. №10, 5,6,3,2,1	До 16.09.2020г..	Дьяченко С.В.
12.	Провести протиаварійні тренінги з відповідальним технічним персоналом.	Амб. № 5,6,3,2,1, 3ДМК	До 16.09.2020р..	Дьяченко С.В.
13.	Провести госпвірку теплових лічильників згідноно паспортній документації, госпвірку манометрів та термометрів.	Амб. № 5,1,ДМК, 3	До 16.09.2020р..	Ваховська Л.В.
14.	Встановити манометри, термометри на всіх діючих елеваторних вузлах об'єктів КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області.	Амб. № 5,1,ДМК, 3	До 15.09.2020р.	Дьяченко С.В.

15.	Провести ревізію запорної арматури, чистку грязевиків, радіаторів внутрішньої опалювальної системи згідно графіків ППР.	Амб. № 2,3,5,1, ДМК	До 02.09.2020 р	Дьяченко С.В.
16.	Скомпонувати необхідні запаси матеріально-технічних ресурсів для ліквідації аварійних ситуацій на внутрішніх тепломережних сетях КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області., розробити план локалізацій, та ліквідації аварійних ситуацій та аварій по об'єктам.	Амб. № 2,3,4,5,1, ДМК,6,10	До 02.09.2020 р	Дьяченко С.В.
17.	Після закінчення опалювального сезону 2019-2020рр. провести гідропневматичне промивання внутрішньої системи опалення із застосуванням здавненого повітря. Висновки оформити належними актами.	Амб. № 3,2,1,4,5,6 ДМК,10,	До 19.09.2020р	Дьяченко С.В.
18.	Після виконання ремонтно-профілактичних робіт та гідропневматичної промивки внутрішньої системи теплоспоживача, заповнить хімічно очищеною водою з тиском статистичного не менш як на 0,5кгс/см ²	Амб. № 3,2,1,4,5,6 ДМК,10	19.09.2020р	Дьяченко С.В.
19.	Перед початком опалювального сезону 2020-2021рр провести гідравлічні випробування внутрішньої системи опалення на цільність та Висновки іспитів оформити відповідними актами.	Амб. № 3,2,1,4,5,6 ДМК,10	19.09.2020р	Дьяченко С.В.
20.	До 1 вересня 2020 року закінчити всі роботи по підготовки КП «ЦПМСД» к роботі в осінньо-зимовий період, до 15 вересня 2020г. розробити, оформити акти готовності теплових об'єктів споживачів до роботи в опалювальний період 2020-2021рр з протоколами та актами промивки, опресовки які оформлені та підписані в установленому порядку та надати в Державної інспекції, та КП «Покровськтепломережа».	Амб. № 3,2,1,4,5,6 ДМК,10	До 15.09.2020р	Дьяченко С.В.
21.	Обновити надписи потоків теплоносія внутрішньої мережі опалення. Обновити надписи вказівника руху маховиків запорної арматури на відкриття та зачинення на теплових мережах та мережах	Амб. № 1,5,3 ДМК	До 15.09.2020р	Дьяченко С.В.

	водопостачання.			
22.	Укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією.	Амб. № 3,2,1,4,5,6 ДМК,10	До 15.09.2020р	Дьяченко С.В.
23.	Організувати та проводити профілактичні огляди та планово-попереджувальні ремонти електрообладнання і електромережі, тепломережі, а також своєчасно усувати порушення, які можуть привести до пожежі, з записами у відповідному журналі.	Амб. № 3,2,1,4,5,6 ДМК,10	Постійно	Дьяченко С.В.
24	Кожного місяця проводити перевірку структурних підрозділів та об'єктів КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області. по пожароопасним відношенням.	Амб. № 3,2,1,4,5,6 ДМК,10	Постійно	Дьяченко С.В.

Керуючий справами виконкому ради

А. Жук

Заходи
по підготовці КНП «Покровська міська лікарня» Покровської міської ради
Донецької області до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.

1. Організаційні заходи

№ з/п	Найменування заходів	Термін виконання	Відповідальні за виконання
1	Проаналізувати недоліки, що мали місце в осінньо-зимовий період 2019-2020 рр. Розробити заходи щодо забезпечення надійної роботи всіх підрозділів лікарні в наступний осінньо-зимовий період 2020-2021рр. та забезпечити належну їх реалізацію.	Березень 2020 року	Головний лікар Завідувач господарством
2	Забезпечити виконання протипожежних заходів при підготовці КНП «Покровська міська лікарня» до експлуатації в осінньо-зимовий період 2020-2021рр.	Постійно	Головний лікар Завідувач господарством
3	Створити необхідні запаси палива. Забезпечити належне збереження, облік та раціональне використання палива в осінньо-зимовий період 2020-2021рр.	вересень 2020 р	Завідувач господарством
4	Провести перевірку роботи засобів обліку електричної та теплової енергії в умовах низьких температур. Забезпечити виконання ремонту та утеплення службово-технічних і комунально-побутових приміщень до роботи в осінньо-зимовий період (підготовка систем опалення, теплотраси, ремонт і утеплення дверей, вікон, воріт, покрівлі та ін.).	2-3 квартал 2020 р	Інженер з охорони праці Завідувач господарством
5	Переглянути місцеві інструкції з техніки безпеки праці при виконанні снігоприбиральних та інших робіт в осінньо-зимовий період і забезпечити їх вивчення і виконання. Укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією.	1 декада жовтня 2020 року	Інженер з охорони праці
6	Забезпечити належне функціонування лікарні на випадок надзвичайних умов. Забезпечити безперебійне постачання електроенергії в КНП «Покровська міська лікарня». Провести протиаварійне тренування з відповідним технічним персоналом. Провести в належному рівні навчання персоналу, що обслуговує енергетичні об'єкти.	постійно 1 декада жовтня 2020 року	Завідувач господарством, Інженер з охорони праці Інженер з охорони праці

2. Технічні заходи

№ з/п	Найменування заходів	Обсяг робіт	Термін виконання	Відповідальний
1	Ремонт і профілактика мережі опалення.	Ревізія заслінок на елеваторних вузлах - 16 шт. Встановлення та заміна кранів Д 3\4-40 шт ,Д 1\2-20 шт. заміна труб Д 80 мм та Д 50 мм -100 м в цілому.	2-3 квартал 2020р.	Завідувач господарством
2	Промивка внутрішньої мережі опалення, опресовування системи.	1000 м/п	3 квартал 2020 р.	Завідувач господарством
3	Ремонт водопровідної мережі.	- Заміна заслінки Д -100 -2 шт заміна аварійних труб Д - 80,50мм-20м	до 01.10.20.	Завідувач господарством
4	Ремонт каналізаційної мережі.	- Заміна аварійних труб Д- 100, 50мм- 100м	до 01.10.20.	Завідувач господарством
5	Поточний ремонт м'якої кривлі лікарні.	- м'яка кривля терапевтичного відділення, стерилізаційної, приймального відділення - 610м ²	до 01.10.20	Завідувач господарством
6	Провести ремонтні роботи фундаменту будівель та споруд.	50 м ²	до 01.09.20.	Завідувач господарством
7	Провести ремонтні роботи ганку, приямок будівель та споруд.	40 м ²	до 01.10.20.	Завідувач господарством

Керуючий справами виконкому ради

А. Жук

Заходи
по підготовці КНП «Родинська міська лікарня»
до роботи в зимових умовах 2020-2021 р.р.

№ з/п	Заходи	Термін виконання	Відповідальний
1	2	3	4
1.	Ревізія теплоізоляційних покриттів труб опалювання на горищах і в підвалах всіх будівель.	червень 2020р.	завгосп, сестри-господарки
2.	Провести гідравлічні іспити системи опалювання всередині будівель.	липень-серпень 2020р.	завгосп
3.	Провести підготовку лікарняного містечка до весняно-літнього періоду 2020р.	II квартал 2020р.	завгосп.
4.	Кожний другий четвер місяця – чистий: прибирання своїх територій	щомісячно	завгосп, зав. відділенням і керівники структурних підрозділів
5.	Побілка вікон, бордюрів усіх будівель лікарняного містечка.	II квартал 2020р.	завгосп, сестри-господарки
6.	Прополка трави навколо фундаменту будівель та покіс трави по усьому лікарняному містечку.	II - III квартал 2020р.	завгосп

Керуючий справами виконкому ради

А. Жук

Додаток №11
до рішення виконкому міської ради
№ _____

Заходи
з підготовки КП «Покровська міська стоматологічна поліклініка»
Покровської міської ради Донецької області до роботи
в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

№	Найменування заходу	Термін виконання	Відповідальна особа
1	Поточний ремонт покрівлі	Квітень-жовтень	Кубкін А.О.
2	Поточний ремонт системи опалення каб. №15, №19, №20, №21	Травень-серпень	Кубкін А.О.
3	Поточний ремонт системи каналізації каб. №9, №15, №16, №17, санвузол	квітень	Кубкін А.О.
4	Поточний ремонт системи водопостачання санвузла, каб №15, №22, №23, №28	Травень-червень	Кубкін А.О.
5	Поточний ремонт освітлювальної електропроводки (Акт від 27.12.2019р №115 ДПРЗ-9 ГУ ДСНС	квітень	Кубкін А.О.
6	Здійснення лабораторного виміру опору ізоляції силової та освітлювальної електропроводки; вимір опору контурів заземлення та перехідного опору	квітень	Кубкін А.О., ФОП Корнієнко С.О.
7	Промивка та опресування системи опалення	Серпень - вересень	Кубкін А.О.

Керуючий справами виконкому ради

А. Жук

Інформація
про підсумки роботи житлово-комунального господарства
в опалювальний період 2019-2020 рр. та заходах з підготовки
до нового опалювального періоду 2020-2021 років

Рішення про початок опалювального сезону 2019-2020 років затверджено виконкомом Покровської міської ради від 09.10.2019 № 389 «Про початок опалювального періоду 2019-2020 років». Опалювальний сезон 2019-2020 рр. було розпочато **28.10.2019р.**, коли температурні показники зовнішнього повітря відповідали ДСТУ-Н Б В.1.1.-27: 2010 «Будівельна кліматологія». Виключенням стало:

- початок опалювального періоду з **16.10.2019р.** окремо розташованими котельнями, які опалюють лише соціальну сферу міста Покровська

- початок опалювального періоду з **01.11.2019р.** для 4-ох будинків, які опалюються котельнею виробничого структурного підрозділу «Донбаський центр механізації колійних робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця». Завдяки домовленості з керівництвом АТ «Укрзалізниця» та укладеному договору між КП «Покровськтепломережа» та ВСП «ДонЦМКР» опалювальний період у житлових будинках по вул.Авангардна, 2А, 2Б, 2В та вул.Добропільська, 48 було розпочато своєчасно. Але заборгованість мешканців за поточний опалювальний період склала **312,0** тис.грн, що складає **45%** від загальної суми нарахувань, а загальна сума заборгованості за попередні роки складає **388,0** тис.грн.

Розпочали опалювальний період **24** котельні, в тому числі:

- **19 котелень** КП «Покровськтепломережа» загальною протяжністю теплових мереж **123,2 км.**

- **5** відомчих котелень, в тому числі **1 котельня** структурного підрозділу «Покровське локомотивне депо» регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», **2 котельні** виробничого структурного підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», **1 котельня** виробничого структурного підрозділу «Донбаський центр механізації колійних робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця», **1 котельня** ПрАТ «ШУ «Покровське».

Всі підприємства теплопостачання надавали послугу з централізованого опалення в штатному режимі.

Житловий фонд м.Покровська у кількості **310** будинків та міста Родинське у кількості **192** будинки, а також об'єкти соціальної сфери: **15** лікарень, **16** шкіл, **18** дитячих дошкільних закладів (у тому числі **1 ДНЗ** ПрАТ «ШУ «Покровське») та **3** позашкільних заклади отримали теплоносій своєчасно.

КП «Покровськводоканал», яке налічує **314,3 км** мереж водопостачання, **142,7 км** мереж водовідведення, **18 од.** водопровідних насосних станцій, **8 од.** каналізаційних насосних станцій протягом опалювального періоду працювали в штатному режимі без значних аварій.

Станом на 01.04.2020 рік заборгованість за надані житлово-комунальні послуги по м.Покровську та м.Родинське складає 110666,0 тис.грн., а саме: по КП «Покровськтепломережа» - 85950,7 тис.грн., по КП «Покровськводоканал» - 17400,0 тис.грн., по управителям житлового фонду м.Покровська – 7315,3 тис.грн. та управителям житлового фонду м.Родинське 1016,0 тис.грн.

У зимовий період 2019-2020 років під час снігових заметів підприємствами міста вживались відповідні заходи. Для прибирання доріг та вулиць міста від снігу було залучено **20** одиниць комунальної техніки, витрачено **1 343** тонни посипкового матеріалу на посипку доріг та тротуарів міста.

Рішення виконкому міської ради від 09.10.2019 № 388 «Про готовність підприємств житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років» зняти з контролю, як виконане.

Проект рішення «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства в опалювальний період 2019-2020 років і завдання по підготовці до нового опалювального сезону 2020-2021 років» передбачає затвердження складу комісії з контролю за підготовкою об'єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та відповідних заходів комунальних підприємств та установ міста Покровська з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до зазначеного опалювального періоду (КП «Покровськводоканал», КП «Покровськтепломережа», управителі м.Покровська (ПП «Керуюча компанія «Комфорт», ФОП Корявець, ФОП Бойко, ФОП Бедрій, ФОП Ковальчук), КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування», КП «Покровська міська стоматологічна поліклініка», КНП «Родинська міська лікарня», КНП «Покровська міська лікарня», відділ освіти).

Начальник житлово-комунального
відділу міської ради

О. Юзипович

Інформація
про підсумки роботи житлово-комунального господарства
в опалювальний період 2019-2020 рр.

Рішення про початок опалювального сезону 2019-2020 років затверджено виконкомом Покровської міської ради від 09.10.2019 № 389 «Про початок опалювального періоду 2019-2020 років». Опалювальний сезон 2019-2020 рр. було розпочато **28.10.2019р.**, коли температурні показники зовнішнього повітря відповідали ДСТУ-Н Б В.1.1.-27: 2010 «Будівельна кліматологія». Виключенням стало:

- початок опалювального періоду з **16.10.2019р.** окремо розташованими котельнями, які опалюють лише соціальну сферу міста Покровська

- початок опалювального періоду з **01.11.2019р.** для 4-ох будинків, які опалюються котельнею виробничого структурного підрозділу «Донбаський центр механізації колійних робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця». Завдяки домовленості з керівництвом АТ «Укрзалізниця» та укладеному договору між КП «Покровськтепломережа» та ВСП «ДонЦМКР» опалювальний період у житлових будинках по вул.Авангардна, 2А, 2Б, 2В та вул.Добропільська, 48 було розпочато своєчасно. Але заборгованість мешканців за поточний опалювальний період склала **312,0** тис.грн, що складає **45%** від загальної суми нарахувань, а загальна сума заборгованості за попередні роки складає **388,0** тис.грн.

Розпочали опалювальний період **24** котельні, в тому числі:

- **19 котелень** КП «Покровськтепломережа» загальною протяжністю теплових мереж **123,2 км.**

- **5** відомчих котелень, в тому числі **1 котельня** структурного підрозділу «Покровське локомотивне депо» регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», **2 котельні** виробничого структурного підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», **1 котельня** виробничого структурного підрозділу «Донбаський центр механізації колійних робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця», **1 котельня** ПрАТ «ШУ «Покровське».

Заклади освіти, а саме **6** дитячих навчальних заклади та **11** загальноосвітніх шкіл опалює **14** блочно-модульних міні-котелень.

Всі підприємства теплопостачання надавали послугу з централізованого опалення в штатному режимі.

Житловий фонд м.Покровська у кількості **310** будинків та міста Родинське у кількості **192** будинки, а також об'єкти соціальної сфери: **15** лікарень, **16** шкіл, **18** дитячих дошкільних закладів (у тому числі **1** ДНЗ ПрАТ «ШУ «Покровське») та **3** позашкільних заклади отримали теплоносій своєчасно.

КП «Покровськводоканал», яке налічує **314,3 км** мереж водопостачання, **142,7 км** мереж водовідведення, **18 од.** водопровідних насосних станцій, **8 од.** каналізаційних насосних станцій протягом опалювального періоду працювали в штатному режимі без значних аварій.

Станом на 01.04.2020 рік заборгованість за надані житлово-комунальні послуги по м.Покровську та м.Родинське складає **110666,0** тис.грн., а саме: по КП «Покровськтепломережа» - **85950,7** тис.грн., по КП «Покровськводоканал» - **17400,0** тис.грн., по управителям житлового фонду м.Покровська – **7315,3** тис.грн. та управителям житлового фонду м.Родинське **1016,0** тис.грн. На теперішній час КП «Покровськтепломережа» заборгувало за газ **299,0** млн.грн.

У зимовий період 2019-2020 років під час снігових заметів підприємствами міста вживались відповідні заходи. Для прибирання доріг та вулиць міста від снігу було залучено **20** одиниць комунальної техніки, витрачено **1 343** тонни посипкового матеріалу на посипку доріг та тротуарів міста.